

Événement significatif de niveau 1

L'unité de production n°1 est en arrêt programmée (3^{ème} VD) et le réacteur est dans le domaine « Arrêt pour intervention »,

Le 15 octobre 2018 : intervention de maintenance d'une vanne située sur le circuit RCV (contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire),

Conformément aux spécifications techniques d'exploitation, l'intervention de maintenance et la remise en conformité du circuit RCV ne doivent pas excéder 24 heures,

L'intervention de maintenance et la requalification de la vanne ont duré 24 heures et 53 minutes,

Le 17 octobre : déclaration à l'ASN d'un événement significatif de niveau 1,

Il n'y a eu aucun impact sur la sûreté ni sur l'environnement.

