

Évènements de niveau 1, survenus sur le site d'Areva depuis la dernière AG du 02 juin 2016

13 octobre 2016

Division de Caen de l'ASN



Événement UP2-800 atelier R7

- Événement survenu le 4 septembre 2016 sur la chaîne B de vitrification de l'atelier R7 et déclaré le 7 septembre 2016
- Absence de dépression durant 38 minutes dans le calcinateur
- Avis d'incident publié le 13 septembre 2016 sur le site de l'ASN
- Inspection réactive de l'ASN le 9 septembre 2016



Merci pour votre attention