

Mise sous surveillance renforcée de la centrale nucléaire de Flamanville 1 et 2



Contrôle réalisé par l'ASN lors des deux visites décennales

- Visite décennale réacteur 1 du 07 avril 2018 au 18 février 2019
Visite décennale réacteur 2 débutée le 10 janvier, toujours en cours
- L'ASN a constaté diverses insuffisances au cours de la réalisations de ces deux arrêts, dont notamment :
 - Mauvaise maîtrise des opérations de maintenance et qualité insuffisante des documents transmis ;
 - Mauvaise réalisation de certains contrôles de conformité ;
 - Difficultés pour le redémarrage du réacteur 1 et pour la réalisation de l'épreuve hydraulique du circuit primaire du réacteur 2 ;
 - Différents évènements significatifs déclarés suite à inspection de l'ASN ou dans le cadre de l'instruction de dossiers.



Convocation du directeur de la centrale le 4 juillet 2019

- Points d'attention évoqués par l'ASN :
 - Maîtriser la réalisation des activités
 - Renforcer le contrôle technique et de la surveillance
 - Veiller à la qualité des éléments transmis
 - Replacer les enjeux de sûreté au premier plan dans la prise de décision
- Un diagnostic préliminaire sur les écarts rencontrés à été réalisé par EDF.
- Demande de transmission d'un plan d'action reçu par l'ASN fin août.



Mise sous surveillance renforcée de la centrale annoncée le 11 septembre 2019

- Le contrôle de l'ASN n'est pas exhaustif : il vise à s'assurer que les responsables d'activité assument effectivement leurs obligations.
- Dans le cadre de sa politique de contrôle, l'ASN adapte sa politique de contrôle au regard des risques intrinsèques que présentent les activités pour les personnes et l'environnement, ainsi que du comportement des responsables d'activité et des moyens qu'ils mettent en œuvre pour les maîtriser.
- La surveillance renforcée est un dispositif rare, la centrale de Belleville-sur-Loire est la seule également sous surveillance renforcée.
- Cette mesure n'a pas de limitation de durée et sera levée par l'ASN lorsqu'elle l'estime nécessaire.



Mise sous surveillance renforcée de la centrale annoncée le 11 septembre 2019

La surveillance renforcée est une mesure ciblée, trois thématiques ont été définies en fonction des écarts constatés :

- Maîtrise des activités de maintenance et d'exploitation et de la documentation associée ;
- Gestion du retour d'expérience, en particulier la déclaration des événements significatifs à l'ASN ;
- Le contrôle de la sûreté exercé par EDF et la priorité accordée aux enjeux de sûreté dans les prises de décision.

Ces thématiques feront l'objet de contrôles supplémentaires et ciblés de la part de l'ASN en 2020. Une attention particulière sera également portée au plan d'action décidé par EDF.

