

Rapport environnemental annuel relatif aux  
installations nucléaires du Centre Nucléaire  
de Production d'Electricité de

# Flamanville

2019

Bilan rédigé au titre de l'article 4.4.4 de l'arrêté du 7 février 2012





## BPA

FLA\_STE

### RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019

Référence D454120007211

Indice 00

Nb de pages : 54


Applicabilité : FLA

Résumé :

Affaire

Projet(s) :

Référence technique

Rédaction	Contrôle	Approbation	Visa final (*)
LAPOUS Carlo 25/06/2020	SATTler Jonathan 25/06/2020	FOURNIER Stephanie 25/06/2020	

(\*) La présence de cette icône atteste que le document a été approuvé par un circuit de signature électronique  
Ne peut être transmis à l'extérieur d'EDF/DPI et entités autorisées, que par une personne habilitée.

CNPE DE FLAMANVILLE


BP 4 - 50340 LES PIEUX

Téléphone : 02.33.78.77.77  
Télécopie : 02.33.78.77.78


[www.edf.com](http://www.edf.com)

EDF - SA au capital de 1 525 484 813  
euros - 552 081 317 R.C.S. Paris  
Siège social : 22-30 avenue de Wagram  
75382 Paris Cedex 08 - France




	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 2/54</b>

<b>ACCESSIBILITE :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Interne <input type="checkbox"/> Restreinte		<b>QUALITE :</b> <input checked="" type="checkbox"/> QS <input type="checkbox"/> NQS	
<b>CODE CLASSEMENT :</b> ER117PILT401			
<b>CODE PACKAGE :</b> /			
<b>DOMAINE METIER :</b> ENVIRONNEMENT			
<b>DOC. ASSOCIES :</b> /			
<b>ANNULE ET REMPLACE :</b> /			
<b>NECESSITE REEXAMEN</b>	NON	<b>PERIODICITE DE REEXAMEN</b>	/
<b>DOCUMENTATIONS SATELLITES</b> /			
<b>DIFFUSION INTERNE</b>			
<b>DESTINATAIRES</b>	<b>NB</b>	<b>DESTINATAIRES</b>	<b>NB</b>
Chef de mission Radioprotection, Prévention des Risques, Environnement (1 ex + 1 CD)	1		
Comité Direction	e		
Service Technique Environnement (1 ex + 1 CD)	1		
Ingénieur Environnement (1 ex + 1 CD)	1		
Mission Communication (1 CD)	1		
Ingénieur Radioprotection Environnement (1ex)	1		
Membre du CENV	e		
<b>DIFFUSION EXTERNE</b>			
<b>DESTINATAIRES</b>	<b>NB</b>	<b>DESTINATAIRES</b>	<b>NB</b>

	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
FLA_STE	Référence : D454120007211	Indice : 00	Page 3/54

<b>TABLEAU DE SUIVI DES MODIFICATIONS</b>
---

INDICE	PAGE MODIFIEE	OBJET DE LA MODIFICATION
00	-	Création.


	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 4/54</b>

## SOMMAIRE


<b>1.</b>	<b>LE CENTRE NUCLEAIRE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE DE FLAMANVILLE EN 2019.....</b>	<b>7</b>
1.1.	Contexte .....	7
1.2.	Le CNPE de Flamanville .....	7
1.3.	Modifications apportées au voisinage du CNPE de Flamanville .....	9
1.4.	Evolutions scientifiques susceptibles de modifier l'étude d'impact.....	9
1.5.	Bilan des incidents de fonctionnement et des évènements significatifs pour l'environnement .....	9
1.5.1.	Bilan des évènements significatifs pour l'environnement déclarés.....	10
1.5.2.	Bilan des incidents de fonctionnement.....	10
<b>2.</b>	<b>PRELEVEMENTS D'EAU .....</b>	<b>11</b>
2.1.	Eau de mer.....	12
2.1.1.	Cumul mensuel .....	12
2.1.2.	Comparaison pluriannuelle et au prévisionnel des prélèvements d'eau pour 2019 .....	13
2.1.3.	Comparaison aux valeurs limites .....	13
2.1.4.	Principales opérations de maintenance intervenues sur les équipements et ouvrages de prélèvements d'eau douce .....	13
2.1.5.	Opérations exceptionnelles de prélèvements d'eau douce .....	14
<b>3.</b>	<b>CONSOMMATION D'EAU .....</b>	<b>14</b>
3.1.	Cumul mensuel .....	14
3.2.	Restitution d'eau.....	14
<b>4.</b>	<b>REJETS D'EFFLUENTS .....</b>	<b>15</b>
4.1.	Rejets d'effluents l'atmosphère .....	16
4.1.1.	Rejets d'effluents l'atmosphère radioactifs .....	16
4.1.1.1.	Règles spécifiques de comptabilisation .....	17
4.1.1.2.	Spectre de référence des rejets radioactifs à l'atmosphère.....	17
4.1.1.3.	Cumul mensuel .....	18
4.1.1.4.	Comparaison pluriannuelle et au prévisionnel .....	18
4.1.1.5.	Comparaison aux valeurs limites .....	19
4.1.2.	Evaluation des rejets diffus d'effluents l'atmosphère radioactifs .....	20
4.1.3.	Rejets diffus d'effluents l'atmosphère non radioactifs.....	21
4.1.3.1.	Rejets d'oxyde de soufre et d'acide .....	21
4.1.3.2.	Rejets de formaldéhyde et de monoxyde de carbone .....	22
4.1.3.3.	Rejets de substances volatiles en lien avec le conditionnement de circuits l'arrêt.....	22
4.1.3.4.	Bilan des émissions gazeuses à effet de serre et de fluides frigorigènes .....	22

	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 5/54</b>

4.1.4.	Principales opérations de maintenance intervenues sur les équipements et ouvrages de rejets d'effluents à l'atmosphère .....	22
4.1.5.	Opérations exceptionnelles de rejets d'effluents à l'atmosphère .....	22
4.2.	Rejets d'effluents liquides .....	23
4.2.1.	Rejets d'effluents liquides radioactifs .....	23
4.2.1.1.	Règles spécifiques de comptabilisation .....	24
4.2.1.2.	Spectre de référence des rejets d'effluents radioactifs liquides .....	24
4.2.1.3.	Cumul mensuel .....	25
4.2.1.4.	Comparaison pluriannuelle et au prévisionnel .....	25
4.2.1.5.	Comparaison aux limites .....	26
4.2.1.6.	Surveillance des eaux réceptrices .....	26
4.2.2.	Rejets d'effluents liquides chimiques .....	27
4.2.2.1.	Etat des connaissances sur la toxicité de la morpholine de l'éthanolamine et de leurs produits dérivés .....	28
4.2.2.2.	Règles spécifiques de comptabilisation .....	28
4.2.2.3.	Rejets d'effluents liquides chimiques via les bassins de rejet n° 1 et n° 2 .....	29
4.2.2.4.	Rejets d'effluents liquides chimiques des bassins de rejets n° 1, n° 2 et n° 3 .....	31
4.2.2.5.	Rejets d'effluents liquides chimiques via l'émissaire 2 » (effluents issus de la station de déminéralisation SD de l'unité de dessalement SDS et de la station d'épuration STEP) ...	32
4.2.2.6.	Principales opérations de maintenance intervenues sur les équipements et ouvrages de rejets liquides .....	34
4.2.2.7.	Opérations exceptionnelles de rejets d'effluents liquides .....	34
4.3.	Rejets thermiques .....	34
4.3.1.	En conditions climatiques normales .....	35
4.3.2.	Comparaison aux limites .....	35
4.3.3.	En conditions climatiques exceptionnelles .....	36
4.3.4.	Principales opérations de maintenance intervenues sur les équipements et ouvrages de rejets thermiques .....	36
<b>5.</b>	<b>SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT .....</b>	<b>36</b>
5.1.	Surveillance de la radioactivité dans l'environnement .....	36
5.1.1.	Surveillance de la radioactivité ambiante .....	38
5.1.2.	Surveillance du compartiment atmosphérique .....	39
5.1.3.	Surveillance du milieu terrestre .....	41
5.1.4.	Surveillance des eaux de surface .....	41
5.1.5.	Surveillance du milieu aquatique .....	41
5.1.6.	Surveillance des eaux souterraines .....	42
5.2.	Physico-chimie des eaux souterraines .....	42
5.3.	Chimie et physico-chimie des eaux de surface .....	42

	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 6/54</b>

5.3.1.	Physico-chimie des eaux de surface.....	42
5.4.	Chimie des eaux de surface.....	43
5.5.	Surveillance écologique et halieutique.....	43
5.5.1.	Surveillance pérenne.....	43
5.6.	Acoustique environnementale.....	44
<b>6.</b>	<b>EVALUATION DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SANITAIRE DES REJETS DE L'INSTALLATION .....</b>	<b>45</b>
<b>7.</b>	<b>GESTION DES DECHETS.....</b>	<b>48</b>
7.1.	Les déchets radioactifs.....	48
7.1.1.	Les déchets radioactifs.....	49
7.1.2.	Le transport des déchets.....	51
7.1.3.	Les quantités de déchets entreposés au 31/12/2019 .....	51
7.2.	Les déchets non radioactifs .....	52

	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 7/54</b>

## 1. LE CENTRE NUCLEAIRE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE DE FLAMANVILLE EN 2019

### 1.1. Contexte

« La conformité à la réglementation en vigueur, la prévention des pollutions ainsi que la recherche d'amélioration continue de la performance environnementale constituent l'un des engagements de la politique environnementale d'EDF.

Dans ce cadre, tous les Centres Nucléaires de Production d'Electricité CNPE d'EDF disposent d'un système de management de l'environnement certifié ISO14001 ».

La maîtrise des événements susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement repose sur une application stricte des règles de prévention (bonne gestion des eaux usées, des « effluents », de leurs traitements, entreposage, contrôles avant rejet, etc.) et sur un système complet de surveillance de l'environnement sur et autour des CNPE.

En application de l'article 4.4.4 de l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ce document présente le bilan de l'année 2019 du CNPE de Flamanville en matière d'environnement.


### 1.2. Le CNPE de Flamanville

Le Centre Nucléaire de Production d'Electricité (CNPE) de Flamanville est implanté en Normandie, en bordure de la mer de la Manche. Il est situé sur le territoire de la commune de Flamanville, dans le département de la Manche, sur la côte Ouest du Cotentin.



Figure 1 - Localisation de la centrale de Flamanville



	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 8/54</b>

Composé de trois unités dont une en construction, il a produit, en 2019, 6,47 milliards de KWh, soit 2 % de la production nucléaire française. Quotidiennement, ce sont 764 hommes et femmes qui assurent la production en toute sécurité d'une électricité compétitive et faiblement émettrice de CO<sub>2</sub> et 3000 hommes et femmes qui assurent la construction de l'EPR.

Les 58 réacteurs français en exploitation appartiennent à la même technologie, appelée « Réacteur à Eau Pressurisée REP » et déployée dans l'exagone entre 1977 et 1999. La centrale de Flamanville fait donc partie d'un parc standardisé qui permet de mutualiser les ressources d'ingénierie d'exploitation et de maintenance et de disposer d'un retour d'expérience important, applicable à l'ensemble des sites.

<b>Date de mise en service</b>	<b>1985 : unité de production n°1</b> <b>1986 : unité de production n°2</b>
<b>Production en 2019</b>	<b>6,47 TWh</b>
<b>Nombre d'unités de production</b>	<b>2</b>
<b>Puissance totale</b>	<b>2 x 1300 MW</b>
<b>Effectif total</b>	<b>764 salariés EDF et 410 salariés permanents d'entreprises prestataires</b>

**Figure 2 - Fiche d'identité de la centrale de Flamanville**

Le site de Flamanville est installé au pied d'une falaise granitique haute de 70 m très ancienne carrière de pierres dont l'exploitation a été stoppée au milieu du XIX<sup>e</sup> siècle. Ses pierres pavent encore aujourd'hui la place de la Concorde à Paris.

Le sous-sol du site, riche en fer, abrite une ancienne mine sous-marine exploitée jusqu'en 1920. Lors de la prospection et d'implantation sur ce même territoire d'une centrale nucléaire a vu le jour le maire de Flamanville a consulté sa population par référendum. Le 1<sup>er</sup> avril 1977 60% de la population s'est déclarée favorable au projet.

A la suite de ce référendum local et d'une enquête publique la déclaration d'utilité publique est parue dans le Journal Officiel, le 24 décembre 1977.


Les premiers terrassements ont débuté en janvier 1978.

La première unité de production a été raccordée au réseau national de distribution d'électricité en décembre 1985 et la seconde unité en juillet 1986. Le poste de Manuel, au sud du site, assure l'évacuation de l'électricité produite par EDF Flamanville vers le réseau électrique national.

Le chantier de construction de la troisième unité de production d'électricité nucléaire de Flamanville est situé au voisinage immédiat des tranches en exploitation 1 et 2 du CNPE de Flamanville.

Le chantier est physiquement séparé du CNPE depuis l'été 2006 pour des raisons de sécurité et de sûreté.

Le début de la construction a été autorisé par décret d'autorisation de création de l'unité EPR paru le 11 avril 2007.

	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 9/54</b>

### 1.3. Modifications apportées au voisinage du CNPE de Flamanville

La surveillance de l'environnement industriel est réalisée en application d'une prescription interne d'EDF. Lors de l'année 2019, aucune modification notable au voisinage du CNPE de Flamanville n'a été identifiée.

Certaines entreprises situées au voisinage du CNPE de Flamanville ont vu leur statut par rapport à la réglementation ICPE évoluer, du fait d'une modification de cette réglementation. Cependant aucun nouveau risque n'a été induit.

### 1.4. Evolutions scientifiques susceptibles de modifier l'étude d'impact

Dans le cadre d'une amélioration continue EDF mène des études afin d'améliorer la connaissance de ses rejets (identification de sous-produits de la morpholine et de l'éthanolamine de sous-produits issus des traitements iodides dégradation de la monochloramine et de l'azote dans l'environnement etc.). EDF mène également des études afin d'améliorer la connaissance de l'incidence de ses rejets sur l'homme et l'environnement. Ces évaluations d'impact nécessitent en effet l'utilisation de valeurs de référence qui font l'objet d'une veille scientifique :

- les Valeurs Toxicologiques de Référence pour l'impact sanitaire sur l'homme valeurs sélectionnées selon les critères définis dans la note d'information n° DGS E DGPR 2014 07 du 31/10/2014,
- les valeurs seuils ou guides issues des textes réglementaires ou des grilles de qualité d'eau les données écotoxicologiques, en particulier les PNEC (Predicted No Effect Concentration), et les études testant la toxicité et l'écotoxicité des effluents CRT pour l'analyse des incidents sur l'environnement. noter que les PNEC sont validées par la R D d'EDF après bibliographie exhaustive et, si nécessaire, réalisation de tests écotoxicologiques commandités par EDF et réalisées selon les normes OCDE et les Bonnes Pratiques de Laboratoire.

L'ensemble de ces évolutions scientifiques est intégré dans les études d'impact.

### 1.5. Bilan des incidents de fonctionnement et des événements significatifs pour l'environnement


En 2019 le CNPE de Flamanville a été certifié pour la première fois ISO 14001. L'obtention de la norme ISO 14001 est une reconnaissance internationale de la prise en compte de l'environnement dans l'ensemble des activités de l'entreprise. Elle est l'assurance d'une démarche d'amélioration continue et de la mise en place d'une organisation spécifique au domaine de l'environnement.

La protection de l'environnement, sur le terrain comme en laboratoire, a toujours été une priorité pour les CNPE d'EDF. Comme pour tous les sites industriels les exigences environnementales fixées par le CNPE de Flamanville et la réglementation se sont sans cesse accrues au fil des années. Cette certification est le fruit de l'implication de l'ensemble des intervenants - personnels EDF et d'entreprises externes - dans une démarche de respect de l'environnement.

La norme ISO 14001 repose sur la mise en œuvre d'un Système de Management Environnemental SME. Cela signifie que la performance en matière de protection de l'environnement est intégrée dans l'organisation c'est-à-dire dans toutes les décisions quotidiennes du CNPE de Flamanville. L'ensemble des salariés du CNPE, ainsi que le personnel intervenant pour le compte d'entreprises extérieures sont impliqués dans le respect de l'environnement.

Dans le cadre de l'amélioration continue le CNPE de Flamanville a mis en place un système permettant de détecter, tracer, déclarer, les Evénements Significatifs pour l'Environnement ESE l'Autorité de Sécurité Nucléaire de traiter ces événements et d'en analyser les causes profondes pour les éradiquer.

La déclaration d'ESE est établie à partir de critères précis et identifiés sur tout le parc nucléaire définis par l'Autorité de Sécurité Nucléaire.

	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 10/54</b>


### 1.5.1. Bilan des évènements significatifs pour l'environnement déclarés

Le tableau suivant récapitule les évènements significatifs pour l'environnement déclarés par le CNPE de Flamanville en 2019.

Typologie	Date	Evènement	Impact sur l'environnement	Principales actions correctives
ESE 2	12/02/2019	Débordement d'eaux usées dans le vide sanitaire du bâtiment Avalin avec atteinte du milieu	Engorgement du réseau SEV et de la STEP. Débordement dans le vide sanitaire situé en point bas du réseau	Relance de la STEP et opération de l'avaloir communiquant avec le réseau SEO
ESE 2	02/11/2019	Déversement d'huile GHE estimé à 4 m <sup>3</sup> en salle des machines tranche 2	Fuite sur le capteur 2GHE013SP lors de la mise en service du soulèvement du GTA	Gonflage de l'opérateur de l'émissaire n° 5 et déploiement de kits Environnement

### 1.5.2. Bilan des incidents de fonctionnement

Le CNPE de Flamanville a eu durant l'année 2019 des matériels indisponibles tels que : les dispositifs de prélèvement dans les bassins de rejet, les dispositifs de mesure et de surveillance. Ces indisponibilités n'ont pas eu d'incidence sur la qualité de la surveillance environnementale compte tenu de la redondance de nos matériels. De plus, les remises en état rapides des matériels ont permis de limiter au maximum l'indisponibilité du matériel.

	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 11/54</b>

## 2. PRELEVEMENTS D'EAU

L'eau est une ressource nécessaire au fonctionnement des CNPE et partagée avec de nombreux acteurs : optimiser sa gestion et concilier les usages est donc une préoccupation importante pour EDF.

Que cette eau soit prélevée en mer ou dans un cours d'eau son utilisation est strictement réglementée et contrôlée par les pouvoirs publics.


Dans un CNPE l'eau est nécessaire pour :

- refroidir les installations,
- constituer des réserves pour réaliser des appoints ou disposer de stockage de sécurité,
- alimenter les circuits de lutte contre les incendies,
- alimenter les installations sanitaires et les équipements de restauration des salariés.

Un CNPE en fonctionnement utilise trois circuits d'eau indépendants

- le circuit primaire pour extraire la chaleur : c'est un circuit fermé parcouru par de l'eau borée sous pression 1 bar et une température de 300°C. L'eau passe dans la cuve du réacteur capte la chaleur produite par la réaction de fission du combustible nucléaire et transporte cette énergie thermique vers le circuit secondaire au travers des générateurs de vapeur,
- le circuit secondaire pour produire la vapeur : au contact des milliers de tubes en « U » des générateurs de vapeur l'eau du circuit primaire transmet sa chaleur l'eau circulant dans le circuit secondaire, lui-aussi fermé. L'eau de ce circuit est ainsi transformée en vapeur qui fait tourner la turbine. Celle-ci entraîne l'alternateur qui produit l'électricité. Après son passage dans la turbine la vapeur repasse à l'état liquide dans le condenseur cette eau est ensuite renvoyée vers les générateurs de vapeur pour un nouveau cycle,
- un troisième circuit, appelé « circuit de refroidissement » : pour condenser la vapeur et évacuer la chaleur, le circuit de refroidissement comprend un condenseur, appareil composé de milliers de tubes dans lesquels circule de l'eau froide prélevée dans la rivière ou la mer. Au contact de ces tubes la vapeur générée dans le circuit secondaire se condense. Ce circuit de refroidissement est différent selon la situation géographique du CNPE :
  - en bord de mer ou d'un fleuve grand débit les CNPE fonctionnent avec un circuit de refroidissement ouvert. Ce qui est le cas pour la centrale de Flamanville.

De l'eau (environ 100 m<sup>3</sup> par seconde) est prélevée pour assurer le refroidissement des équipements via le condenseur. Une fois l'opération de refroidissement effectuée l'eau qui n'est jamais entrée en contact avec la radioactivité, est intégralement restituée dans la mer ou le fleuve, à une température légèrement plus élevée.



**Figure 3 : Schéma d'un CNPE avec un circuit de refroidissement ouvert (Source : EDF)**

	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 12/54</b>

nnuellement en moyenne le volume d'eau nécessaire au fonctionnement du circuit de refroidissement d'un réacteur est compris entre 50 millions de mètres cubes (si le refroidissement est assuré par un aéroréfrigérant et 1 milliard de mètres cubes si l'eau est refroidie directement dans le milieu naturel) soit respectivement un besoin de 1 000 litres d'eau prélevés pour produire 1 MWh.

Une fois les CNPE soient en fonctionnement ou à l'arrêt, la très grande majorité de l'eau prélevée est restituée à sa source, c'est-à-dire au milieu naturel.

Les besoins en eau d'un CNPE servent majoritairement à alimenter ses différents circuits afin d'assurer son refroidissement et garantir la production d'électricité en toute sécurité.

Cependant, comme tous les sites industriels, un CNPE a besoin d'eau pour :

- faire face, si besoin, à un incendie : l'ensemble des CNPE d'EDF est équipé d'un important réseau d'eau sous pression permettant aux équipes des services de conduite et de la protection des CNPE d'EDF d'intervenir dès la détection d'un incendie jusqu'à l'arrivée des secours externes, et ainsi en limiter sa propagation. Ces réseaux sont régulièrement testés afin de s'assurer de leur fonctionnement et de leur efficacité,
- se laver, boire et se restaurer : selon leur importance (de 2 à 6 réacteurs), les CNPE d'EDF accueillent de 200 à 2 000 salariés permanents EDF et entreprises extérieures auxquels s'ajoutent lors d'un arrêt d'un réacteur pour maintenance près de 1000 personnes supplémentaires. Les besoins en eau potable sont alors très importants, tant pour les sanitaires que pour la restauration. Les CNPE d'EDF peuvent être reliés aux réseaux d'eau potable des communes sur lesquelles elles sont implantées.


## 2.1. Eau de mer

### 2.1.1. Cumul mensuel

Le tableau ci-dessous détaille le cumul mensuel du prélèvement d'eau de mer de l'année 2019.

	Prélèvement d'eau de mer (en millions de m <sup>3</sup> )
Janvier	113
Février	106
Mars	121
Avril	115
Mai	122
Juin	118
Juillet	151
Août	188
Septembre	172
Octobre	178
Novembre	211
Décembre	196
<b>TOTAL (en millions de m<sup>3</sup>)</b>	<b>1 791</b>



	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 13/54</b>

### 2.1.2. Comparaison pluriannuelle et au prévisionnel des prélèvements d'eau pour 2019

Le tableau ci-dessous permet un comparatif des valeurs de prélèvement des années 2017 à 2019 avec la valeur du prévisionnel 2019.

Année	Milieu	Volume	Unité
2017	Eau de mer	2 309	Millions de m <sup>3</sup>
2018		1 998	
2019		1 791	
Prévisionnel 2019		4 000	

**Commentaires :** Le volume annuel d'eau douce prélevé est supérieur au prévisionnel qui avait été défini pour l'année 2019. En effet, les essais de Flamanville 3 ont demandé une production plus importante d'eau déminéralisée et donc un volume d'eau douce pompé plus important. cela se sont ajoutées des longues périodes d'indisponibilité de la station de dessalement pour maintenance.

### 2.1.3. Comparaison aux valeurs limites

Le tableau ci-dessous permet un comparatif des volumes annuels d'eau prélevés cette année avec les valeurs limites de prélèvement fixées par la décision ASN n° 2018-DC-0640.


Limites de prélèvement (régime normal)				Régime exceptionnel <sup>(1)</sup>	
Prescriptions		Valeur	Unité	Valeur maximale	Valeur moyenne
Débit instantané :	Grand Douet	31	L/s	31	L/s
	Petit Douet	45	L/s	83	L/s
	Diélette	45	L/s	68	L/s
Volume annuel total <sup>(2)</sup>		1x10 <sup>6</sup>	m <sup>3</sup>		
<sup>(1)</sup> Le prélèvement maximal n'est applicable que lors d'une des deux stations de pompage est indisponible. Station de pompage de Siouville : Petit et Grand Douet, station de la Diélette).					
<sup>(2)</sup> Le prélèvement annuel total peut-être augmenté de 6x10 <sup>4</sup> m <sup>3</sup> par mois d'indisponibilité de l'unité de dessalement lors période de maintenance après accord de l'autorité de Sécurité Nucléaire, dans la limite de 1,8x10 <sup>5</sup> m <sup>3</sup> .					

**Commentaires :** La valeur maximale observée est inférieure à la limite autorisée.

### 2.1.4. Principales opérations de maintenance intervenues sur les équipements et ouvrages de prélèvements d'eau douce

L'année 2019 n'a pas été concernée par des actions de maintenance (hors maintenance programmée et aucune intervention ou opération de maintenance anticipée n'ont été nécessaires. A noter cependant la mise en œuvre d'une unité mobile d'osmose en tête de la chaîne n° 2 de la station de déminéralisation à partir du mois de juillet pour assurer les essais côté de l'EPR et pour compenser l'indisponibilité de la station de dessalement SDS.

A noter que dans le cadre du retour d'expérience de l'événement survenu au CNPE de Fukushima-Daiichi il a été décidé de mettre en place sur l'ensemble des CNPE un moyen complémentaire de pompage en eau d'ultime secours pour les matériels de l'Îlot Nucléaire (câbles d'alimentation en eau de secours des générateurs de vapeur et piscines du bâtiment combustible et du bâtiment réacteur). Sur le CNPE de Flamanville, la solution retenue est l'utilisation du bassin SE Nord comme alimentation d'eau douce de secours. Les travaux sont finis.

	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 14/54</b>

### 2.1.5. Opérations exceptionnelles de prélèvements d'eau douce

Le CNPE de Flamanville n'a pas réalisé d'opération exceptionnelle de prélèvement d'eau douce en 2019.

## 3. CONSOMMATION D'EAU

### 3.1. Cumul mensuel

Le tableau ci-dessous détaille le cumul mensuel de consommation d'eau de l'année 2019.

	Consommation d'eau en milliers de m <sup>3</sup> )
Janvier	54
Février	32
Mars	28
Avril	55
Mai	33
Juin	56
Juillet	51
Août	106
Septembre	51
Octobre	80
Novembre	72
Décembre	86
<b>TOTAL (en milliers de m<sup>3</sup>)</b>	<b>705</b>

### 3.2. Restitution d'eau

La restitution d'eau dans le milieu correspond à la différence entre la quantité d'eau prélevée et la consommation. La restitution d'eau du CNPE de Flamanville pour l'année 2019 est présentée dans le tableau ci-dessous.

	Restitution d'eau en millions de m <sup>3</sup> )
Janvier	113277
Février	106285
Mars	120813
Avril	114961
Mai	121988
Juin	118463
Juillet	151306
Août	187637
Septembre	172018
Octobre	178061
Novembre	210906
Décembre	195988
<b>TOTAL (en millions de m<sup>3</sup>)</b>	<b>113277</b>
<b>Pourcentage de restitution d'eau par rapport au prélèvement</b>	<b>99,96 %</b>

	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 15/54</b>

#### 4. REJETS D'EFFLUENTS

Comme beaucoup d'autres activités industrielles l'exploitation d'un CNPE entraîne des rejets d'effluents l'atmosphère et par voie liquide. Une réglementation stricte encadre ces différents rejets qu'ils soient radioactifs ou non au travers des différentes décisions ASN.


Chaque CNPE a mis en place une organisation afin d'assurer une gestion optimisée des effluents visant notamment à :

- réduire à la source la production d'effluents, notamment par le recyclage,
- réduire les rejets de substances radioactives ou chimiques au moyen de traitements appropriés,
- optimiser la production de déchets et valoriser les déchets conventionnels qui peuvent l'être.

Les rejets d'effluents se présentent sous différentes formes :

- les rejets radioactifs liquides et atmosphériques, qui peuvent contenir :
  - tritium,
  - carbone 14,
  - iode,
  - autres produits de fission ou d'activation
  - gaz rares.
- les rejets chimiques liquides classés en deux catégories :
  - les rejets de substances chimiques associées aux effluents radioactifs liquides ou eaux non radioactives issues des salles des machines,
  - les rejets de produits issus des autres circuits non radioactifs (circuit de refroidissements des condenseurs station de déminéralisation station d'épuration .
- les rejets chimiques atmosphériques : un CNPE émet peu de substances chimiques par voie atmosphérique. Les émissions proviennent des groupes électrogènes de secours constitués de moteurs diesels ou de turbines à combustion consommant du gasoil, de pertes de fluides frigorigènes, du renouvellement de calorifuges dans le bâtiment réacteur et d'émanations de certaines substances volatiles utilisées pour la protection et le traitement des circuits,
- les rejets thermiques : quel que soit le mode de refroidissement ouvert ou fermé d'un CNPE, l'enrichissement du milieu aquatique est limité par la réglementation propre à chaque CNPE.

Optimisés, réduits, traités et surveillés, les rejets d'effluents radioactifs atmosphériques et liquides génèrent une exposition des populations plus de 100 fois inférieure à la limite réglementaire d'exposition reçue par une personne du public fixée à 1mSv/an dans l'article R1 -8 du code de la santé publique.

	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 16/54</b>

## 4.1. Rejets d'effluents à l'atmosphère

### 4.1.1. Rejets d'effluents à l'atmosphère radioactifs


Il existe deux sources de rejets d'effluents radioactifs à l'atmosphère :

- Les effluents dits « hydrogénés » proviennent du dégazage des effluents liquides issus du circuit primaire. Afin d'éviter tout mélange avec l'oxygène de l'air, ces effluents hydrogénés sont collectés et stockés, au minimum 30 jours dans des réservoirs où une surveillance régulière est effectuée. Durant ce temps, la radioactivité décroît naturellement, ce qui réduit d'autant l'impact environnemental. Les effluents sont contrôlés avant leur rejet. Pendant leur rejet, ils subissent systématiquement des traitements tels que la filtration à Très Haute Efficacité (filtres THE) qui permet de retenir les poussières radioactives. Ces rejets occasionnels sont dits « concertés ».
- Les effluents dits « aérés » qui proviennent de la collecte des événements des circuits de traitement des effluents liquides radioactifs, de la dépressurisation du bâtiment du réacteur ainsi que de l'air de la ventilation des locaux du lot nucléaire. La ventilation maintient les locaux en légère dépression par rapport à l'extérieur et évite ainsi les pertes de gaz ou de poussières contaminées vers l'environnement. Les opérations de dépressurisation de l'air du bâtiment réacteur conduisent des rejets dits « concertés ». L'air de ventilation transite par des filtres THE et, dans certains circuits, sur des pièges à iodes à charbon actif avant d'être rejeté en continu à l'atmosphère. Ces rejets sont dits « permanents ».

Ces deux types d'effluents sont rejetés dans l'atmosphère par une cheminée dédiée à la sortie de laquelle est réalisé en permanence un contrôle de l'activité rejetée.

Les cinq catégories de radionucléides réglementés dans les rejets d'effluents à l'atmosphère sont les gaz rares, le tritium, le carbone 14, les iodes et les autres produits de fission (PF) et produits d'activation (PA) :

- Les principaux gaz rares issus de la réaction de fission sont le xénon 133, le xénon 135, le krypton 85 et le xénon 131. Ce sont des gaz inertes, ils ne sont donc pas retenus par les systèmes de filtration (filtres très haute efficacité THE et pièges à iodes).
- Le tritium est un isotope radioactif de l'hydrogène. C'est un émetteur bêta électron de faible énergie. Il est rejeté par les CNPE est principalement issu de l'activation neutronique d'éléments tels que le bore 10 et le lithium 6 présents dans le fluide primaire.
- Le carbone 14 présent dans les rejets des CNPE est produit essentiellement par activation de l'oxygène 17 présent dans l'eau du circuit primaire. Une part plus faible est produite par l'activation de l'atome 14 dissous dans l'eau du circuit primaire.
- Les iodes présents dans les rejets d'effluents radioactifs du CNPE sont principalement l'iode 131 et l'iode 133 sont des produits de fission créés dans le combustible par fission des atomes d'uranium ou de plutonium.
- Les autres produits de fission (PF) et produits d'activation (PA) émetteurs  $\beta$  ou  $\gamma$ , correspondent principalement au césium et au cobalt.

	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 17/54</b>

#### 4.1.1.1. Règles spécifiques de comptabilisation

Ces règles s'appuient en premier lieu sur la définition de « spectres de référence », en fonction du type de rejet (liquides ou atmosphériques). Ces rejets sont constitués d'une liste de radionucléides identifier par les moyens de mesure adaptés. Cette liste a été déterminée par une étude réalisée de 1991 à 1999 sur l'ensemble du parc des CNPE d'EDF. Toutes les substances figurant dans plus de 90 % des analyses figurent dans cette liste. Des radionucléides comme l'iode peu présent dans les rejets, figurent également dans cette liste, mais pour des raisons historiques.

La deuxième règle fondamentale consiste à déclarer obligatoirement une activité rejetée pour les radionucléides appartenant à ces différents « spectres de référence ». Les radionucléides dont l'activité mesurée est inférieure au seuil de décision<sup>1</sup> donnent lieu à une comptabilisation d'activité rejetée égale au SD.

Les cumuls mensuels sont établis par sommation des activités rejetées pour chacun des rejets d'effluents du mois considéré. Les cumuls annuels sont égaux à la somme des cumuls mensuels.

#### 4.1.1.2. Spectre de référence des rejets radioactifs à l'atmosphère

Le bilan des rejets d'effluents réalisés à l'atmosphère est déterminé pour chacune des cinq familles de radionucléides réparties comme suit :


- les gaz rares,
- le Tritium,
- le Carbone 14,
- les Iodes,
- les autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta et ou gamma (PF-PA).

Le tableau ci-dessous est un rappel du spectre de référence des rejets radioactifs à l'atmosphère.

Paramètres	Radionucléide
Gaz rares	<sup>41</sup> Ar
	<sup>85</sup> Kr
	<sup>131m</sup> Xe
	<sup>133</sup> Xe
	<sup>135</sup> Xe
	<sup>133m</sup> Xe
Tritium	<sup>3</sup> H
Carbone 14	<sup>14</sup> C
Iodes	<sup>131</sup> I
	<sup>133</sup> I
Produits de fission et d'activation	<sup>58</sup> Co
	<sup>60</sup> Co
	<sup>134</sup> Cs
	<sup>137</sup> Cs

<sup>1</sup> D'après le Bilan de l'état radiologique de l'environnement français de l'IRSN : « Le seuil de décision est la valeur minimale que doit avoir la mesure d'un échantillon pour que le métrologue puisse « décider » que cette activité est présente et donc mesurée. En dessous de cette valeur, l'activité de l'échantillon est donc trop faible pour être estimée. Ce seuil de décision dépend de la performance et du rayonnement ambiant autour des moyens métrologiques utilisés ».



	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 18/54</b>

#### 4.1.1.3. Cumul mensuel

Les cumuls mensuels des rejets d'effluents radioactifs, pour les tranches en fonctionnement, l'atmosphère sont donnés dans le tableau suivant.

	Volumes rejetés (m³)	Activités gaz rares (GBq)	Activité Tritium (GBq)	Activité Carbone 14 (GBq)	Activités Iodes (GBq)	Activités Autres PF et PA (GBq)
Janvier	3,78E8	46,0	48,7	8,2	0,00152	0,0000774
Février	3,34E8	41,0	69,1	11,8	0,00155	0,0000737
Mars	3,91E8	46,3	81,9	21,0	0,00150	0,0000851
Avril	3,77E8	45,3	86,8	22,1	0,00125	0,0000799
Mai	3,91E8	44,9	80,4	22,7	0,00141	0,0000694
Juin	3,73E8	45,7	80,1	19,9	0,00093	0,0000709
Juillet	3,82E8	48,2	86,0	22,6	0,00108	0,0000812
Août	3,82E8	50,3	79,4	22,5	0,00096	0,0000788
Septembre	3,62E8	45,1	86,0	12,5	0,00104	0,0000701
Octobre	4,18E8	52,6	81,0	0	0,00207	0,0000752
Novembre	3,98E8	48,3	69,4	0	0,00113	0,0000866
Décembre	4,26E8	49,9	60,8	0	0,00013	0,0000803
<b>TOTAL ANNUEL</b>	<b>4,61E9</b>	<b>564</b>	<b>910</b>	<b>163</b>	<b>0,0156</b>	<b>0,000929</b>

Il a été vérifié que les rejets ne présentent pas d'activité volumique globale d'origine artificielle supérieure aux seuils de décision.


Il a également été vérifié que les rejets au niveau des cheminées annexes ne présentent pas d'activité volumique globale d'origine artificielle supérieure  $1.10^{-3}$  Bq/m³.

#### 4.1.1.4. Comparaison pluriannuelle et au prévisionnel

Le tableau ci-dessous permet un comparatif des valeurs de rejets de l'année 2019 avec les valeurs des années précédentes et celles du prévisionnel 2019.

Année	Rejets par catégorie de radionucléides (GBq)				
	Gaz rares	Tritium	Carbone 14	Iodes	Autres produits de fission et d'activation
2017	574	1 197	330	0,0236	0,00293
2018	416	812	281	0,0163	0,00293
2019	564	910	163	0,0156	0,000929
Prévisionnel 2019	701	1 200	400	0,04	0,002

**Commentaires :** Les rejets radioactifs atmosphériques sont bien inférieurs aux valeurs du prévisionnel 2019. Ces valeurs s'expliquent par le prolongement de la visite décennale de la tranche 2 et le repli programmé de la tranche 1.


	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 19/54</b>

#### 4.1.1.5. Comparaison aux valeurs limites

Le tableau ci-dessous permet un comparatif des valeurs de rejets de l'année 2019 avec les valeurs limites de rejets fixées par la décision ASN n° 2018-DC-0639.

		Limites annuelles de rejet		Rejet
Paramètres	Localisation prélèvement	Prescriptions	Valeur	Valeur maximale
Gaz rares	Installation	Activité annuelle rejetée (GBq)	40 000	564
	Cheminée n° 1	Débit instantané (Bq/s)	1,0 <sup>E7</sup>	1,64 <sup>E5</sup>
	Cheminée n° 2	Débit instantané (Bq/s)		1,74 <sup>E5</sup>
Carbone 14	Installation	Activité annuelle rejetée (GBq)	2 300	163
Tritium	Installation	Activité annuelle rejetée (GBq)	11 000	910
	Cheminée n° 1	Débit instantané (Bq/s)	1,2 <sup>E6</sup>	2,68 <sup>E4</sup>
	Cheminée n° 2	Débit instantané (Bq/s)		2,90 <sup>E4</sup>
Iodes	Installation	Activité annuelle rejetée (GBq)	1,0	0,0156
	Cheminée n° 1	Débit instantané (Bq/s)	1,1 <sup>E2</sup>	5,11 <sup>E-1</sup>
	Cheminée n° 2	Débit instantané (Bq/s)		9,90 <sup>E-1</sup>
Autres produits de fission et produits d'activation	Installation	Activité annuelle rejetée (GBq)	0,15	0,000929
	Cheminée n° 1	Débit instantané (Bq/s)	1,1 <sup>E2</sup>	1,82 <sup>E-2</sup>
	Cheminée n° 2	Débit instantané (Bq/s)		2,19 <sup>E-2</sup>

**Commentaires :** Les rejets radioactifs l'atmosphère respectent les valeurs limites de rejets de la décision ASN n° 2018-DC-0639. Les débits instantanés ont respecté les valeurs de la décision ASN n° 2018-DC-040 tout au long de l'année 2019.

	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 20/54</b>

#### 4.1.2. Evaluation des rejets diffus d'effluents à l'atmosphère radioactifs

Les rejets radioactifs diffus ont notamment pour origine :


- les événements de réservoirs d'entreposage des effluents radioactifs (T, S), le réservoir de stoc age de l'eau orée pour le remplissage des piscines
- les rejets de vapeur du circuit secondaire par le système de décharge l'atmosphère susceptible de renfermer de la radioactivité en cas d'inertage des tubes de générateurs de vapeur.

Ces rejets, ne transitant pas par la cheminée instrumentée, sont dits « diffus » et font l'objet d'une estimation mensuelle par calcul visant notamment à s'assurer de leur caractère négligeable.

Les cumuls mensuels des rejets diffus d'effluents radioactifs à l'atmosphère est donnée dans le tableau suivant.

	Rejets de vapeur du circuit secondaire		Rejets au niveau des événements des réservoirs d'entreposage des effluents liquides Ex, T et S ainsi que des réservoirs d'eau de refroidissement des piscines	
	Tritium (Bq)	Volumes (m³)	Tritium (Bq)	Volumes (m³)
<b>Janvier</b>	1,971 <sup>E9</sup>	4,28 <sup>E3</sup>	2,81 <sup>E7</sup>	3,44 <sup>E4</sup>
<b>Février</b>	2,627 <sup>E6</sup>	2	1,17 <sup>E7</sup>	2,65 <sup>E4</sup>
<b>Mars</b>	3,11 <sup>E5</sup>	2	4,57 <sup>E6</sup>	1,66 <sup>E4</sup>
<b>Avril</b>	3,11 <sup>E5</sup>	2	3,30 <sup>E7</sup>	1,61 <sup>E4</sup>
<b>Mai</b>	1,40 <sup>E6</sup>	2	3,71 <sup>E7</sup>	1,45 <sup>E4</sup>
<b>Juin</b>	1,50 <sup>E6</sup>	2	3,94 <sup>E7</sup>	2,76 <sup>E4</sup>
<b>Juillet</b>	1,50 <sup>E6</sup>	2	6,27 <sup>E7</sup>	3,11 <sup>E4</sup>
<b>Août</b>	1,60 <sup>E6</sup>	2	4,45 <sup>E7</sup>	1,53 <sup>E4</sup>
<b>Septembre</b>	1,85 <sup>E9</sup>	2,34 <sup>E3</sup>	7,26 <sup>E7</sup>	2,61 <sup>E4</sup>
<b>Octobre</b>	2,0 <sup>E3</sup>	2	2,16 <sup>E7</sup>	3,31 <sup>E4</sup>
<b>Novembre</b>	2,0 <sup>E3</sup>	2	9,03 <sup>E6</sup>	1,96 <sup>E4</sup>
<b>Décembre</b>	2,0 <sup>E3</sup>	2	4,076 <sup>E7</sup>	2,24 <sup>E4</sup>
<b>TOTAL ANNUEL</b>	<b>3,89<sup>E9</sup></b>	<b>6,64<sup>E3</sup></b>	<b>4,05<sup>E8</sup></b>	<b>2,83<sup>E5</sup></b>

**Commentaires :** La contribution des rejets diffus en tritium représente 0,468 % de la totalité des rejets gazeux.

	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 21/54</b>

#### 4.1.3. Rejets diffus d'effluents à l'atmosphère non radioactifs


Les CNPE engendrent également des rejets d'effluents à l'atmosphère non radioactifs dont les origines sont :

- Le lessivage chimique des générateurs de vapeur : l'encrassement des générateurs de vapeur peut nécessiter un lessivage chimique à l'origine de rejets chimiques à l'atmosphère ammoniac qui nécessitent une autorisation administrative ces rejets sont, soit mesurés, soit estimés par calcul en fonction des quantités de produits chimiques utilisées.
- Les émissions des groupes électrogènes de secours : les groupes électrogènes de secours composés de moteurs diesel, les Turbines A Combustion (TAC) et les Diesels d'Urgence Secours (DES) fonctionnant au gasoil sont destinés uniquement à alimenter des systèmes de sécurité et ou prendre le relais de l'alimentation électrique principale en cas de défaillance de celle-ci. Ils ont donc un rôle majeur en termes de sûreté nucléaire. Les émissions des gaz de combustion (SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>) de ces matériels de petites puissances sont faibles sachant qu'ils ne fonctionnent une peu de temps moins de 1000 heures par diesel lors des essais périodiques ou d'incidents.
- Les émissions de fluides frigorigènes. En effet, un CNPE est équipée de groupes frigorifiques pour assurer la production d'eau glacée et pour la réfrigération des locaux techniques et administratifs. Ces matériels utilisent des produits pouvant accroître l'effet de serre. Le fonctionnement des matériels et les opérations de maintenance conduisent à des émissions de fluides frigorigènes. Ces émissions sont réglementairement déclarées et comptabilisées et des actions sont prises pour remédier à la situation.
- Les opérations de maintenance effectuées dans les bâtiments réacteur des CNPE : Lors de ces opérations, une quantité plus ou moins importante de calorifuges est changée par des produits neufs. Pendant les phases de montée en température correspondant à la remise en service des installations, certains types de calorifuges émettent, par dégradation thermique, des vapeurs formolées dans l'enceinte, qui peuvent être à l'origine de rejets de monoxyde de carbone.
- Le conditionnement de circuit à l'arrêt : à l'occasion des arrêts de tranche pour une durée supérieure à une semaine, la conservation humide des générateurs de vapeur permet de s'affranchir du risque de corrosion des matériaux constitutifs et de disposer d'une barrière biologique (écran d'eau) pour réaliser des travaux environnants. Les générateurs de vapeur sont alors remplis avec de l'eau déminéralisée conditionnée à l'hydrazine et additionnée avec de l'ammoniac dans des proportions définies dans les spécifications chimiques de conservation à l'arrêt.

##### 4.1.3.1. Rejets d'oxyde de soufre et d'azote

La quantité annuelle évaluée d'oxyde de soufre SO<sub>x</sub> et d'azote NO<sub>x</sub> rejetée dans l'atmosphère lors du fonctionnement périodique des groupes électrogènes de secours (moteurs Diesels) ayant fonctionné pendant 153 heures et 50 minutes, de la turbine à combustion (TAC) ayant fonctionné pendant 32 heures et 42 minutes, au total sur les 2 tranches pour 2019 est de :

Paramètre	Unité	Groupes électrogènes	TAC	TOTAL
SO <sub>x</sub>	kg	26	756	782
NO <sub>x</sub>	kg	31 167	7 735	38 902

	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 22/54</b>

#### 4.1.3.2. Rejets de formaldéhyde et de monoxyde de carbone

En 2019, 74 m<sup>3</sup> de calorifuges dans les enceintes des bâtiments réacteurs 1 et 2 ont été renouvelés.

Ce volume donne une estimation des concentrations maximales ajoutées dans l'atmosphère.

Concentration calculée	Unité	Paramètres	EBA	ETY
Concentration maximale ajoutée dans l'atmosphère	mg/m <sup>3</sup> d'air	Formaldéhyde	3,34 <sup>E-03</sup>	1,10 <sup>E-04</sup>
		Monoxyde de carbone	3,12 <sup>E-03</sup>	1,03 <sup>E-04</sup>

#### 4.1.3.3. Rejets de substances volatiles en lien avec le conditionnement de circuits à l'arrêt

L'estimation du rejet des espèces volatiles est la suivante :

Paramètre	Unité	TOTAL
Ammoniac	kg	45,95
Morpholine / Ethanolamine		29,8

#### 4.1.3.4. Bilan des émissions gaz à effet de serre et de fluides frigorigènes

Un bilan des émissions de gaz à effet de serre et de fluides frigorigènes est réalisé annuellement par le CNPE de Flamanville.

L'estimation des émissions de gaz à effet de serre et de fluides frigorigènes est la suivante :

Paramètre	Unité	TOTAL
Chloro-fluoro-carbone (CFC)	Kg	0
Hydrogène-chloro-fluor-carbone (HCFC)		0
Hydrogène-fluoro-carbone (HFC)		119,45
Hexafluorure de soufre (SF6)		52,927

#### 4.1.4. Principales opérations de maintenance intervenues sur les équipements et ouvrages de rejets d'effluents à l'atmosphère

L'année 2019 n'a pas été concernée par des actions de maintenance (hors maintenance programmée et aucune intervention ou opération de maintenance anticipée n'ont été nécessaires.

#### 4.1.5. Opérations exceptionnelles de rejets d'effluents à l'atmosphère

Le CNPE de Flamanville n'a pas réalisé d'opération exceptionnelle de rejets d'effluents à l'atmosphère en 2019.



	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 23/54</b>

## 4.2. Rejets d'effluents liquides

### 4.2.1. Rejets d'effluents liquides radioactifs

Lorsque l'on exploite un CNPE, des effluents liquides radioactifs sont produits :

- Les effluents provenant du circuit primaire dits « effluents primaires hydrogénés » contiennent des gaz de fission xénon, iode, césium... et des produits d'activation (cobalt, manganèse, tritium, carbone 14...) et de fission. Ces effluents sont essentiellement produits en phase d'exploitation du fait des mouvements d'eau primaire effectués lors des variations de puissance ou de l'ajustement des paramètres chimiques de l'eau du réacteur.
- Les effluents issus des circuits auxiliaires dits « effluents usés » constituent le reste des effluents. Ils résultent principalement des opérations de maintenance nécessitant des vidanges de circuit, filtres déminéraliseurs échangeurs, des opérations d'évacuation du combustible usé et de conditionnement des résines usées, des actions de maintien de la propreté des installations (lavage du sol et du linge).

La totalité de ces effluents est collectée puis traitée pour retenir l'essentiel de la radioactivité.


Les effluents issus du circuit primaire sont dirigés vers le circuit de Traitement des Effluents Primaires (TEP). Celui-ci comprend une chaîne de filtration et de déminéralisation, un échangeur permettant d'envoyer les gaz dissous vers le système de Traitement des Effluents Gazeux (TEG) et une colonne d'évaporation permettant de séparer l'effluent traité en un distillat eau d'activité volumique faible pouvant être recyclé ou rejeté le cas échéant et en un concentrat renfermant le bore, qui est généralement recyclé vers le circuit primaire.

Les effluents liquides oxygénés recueillis dans les puisards des différents locaux sont dirigés vers le circuit de Traitement des Effluents Usés (TEU) où ils sont traités. Collectés sélectivement suivant plusieurs catégories (résiduaux, chimiques, planchers, servitudes), le traitement de ces effluents, approprié à leurs caractéristiques physico-chimiques, peut se faire :

- par filtration et déminéralisation résines échangeuses d'ions permettant de retenir l'essentiel de la radioactivité
- sur colonne d'évaporation permettant d'obtenir d'une part un distillat épuré chimiquement et d'activité faible et d'autre part un concentrat composé principalement d'acide borique
- par filtration pour les drains de planchers et servitudes laveries douces peu radioactifs.

Les effluents sont ensuite acheminés vers des réservoirs d'entreposage dénommés réglementairement T ou S, où ils sont analysés, sur le plan radioactif et sur le plan chimique, avant d'être rejetés en respectant la réglementation.

Les eaux issues des salles des machines (groupe turbo-alternateur) ne sont pas considérées comme des effluents radioactifs au sens de la réglementation (article 2.3.3 de la décision n° 2017-DC-0588). Ces eaux sont collectées sans traitement préalable vers des réservoirs dénommés réglementairement Ex où elles sont contrôlées avant d'être rejetées.

	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 24/54</b>

#### 4.2.1.1. Règles spécifiques de comptabilisation

Ces règles s'appuient en premier lieu sur la définition de « spectres de référence », en fonction du type de rejet (liquides ou atmosphériques). Ces rejets sont constitués d'une liste de radionucléides à identifier par les moyens de mesure adéquats. Cette liste a été déterminée par une étude réalisée de 1991 à 1999 sur l'ensemble du parc des CNPE d'EDF. Toutes les substances figurant dans plus de 90 % des analyses figurent dans cette liste. Des radionucléides comme l'iode, peu présent dans les rejets, figurent également dans cette liste, mais pour des raisons historiques.

La deuxième règle fondamentale consiste à déclarer obligatoirement une activité rejetée pour les radionucléides appartenant à ces différents « spectres de référence ». Les radionucléides dont l'activité mesurée est inférieure au seuil de décision<sup>2</sup> donnent lieu à une comptabilisation d'activité rejetée égale au SD.

Les cumuls mensuels sont établis par sommation des activités rejetées pour chacune des catégories d'effluents du mois considéré T S Ex. Les cumuls annuels sont égaux à la somme des cumuls mensuels.

#### 4.2.1.2. Spectre de référence des rejets d'effluents radioactifs liquides


Le bilan des rejets d'effluents radioactifs liquides est déterminé pour chacune des quatre familles de radionucléides réparties comme suit :

- le Tritium,
- le Carbone 14,
- les Iodes,
- les autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta et ou gamma (PF-PA).

Le tableau ci-dessous est un rappel du spectre de référence des rejets radioactifs liquides.

Paramètres	Radionucléide
Tritium	<sup>3</sup> H
Carbone 14	<sup>14</sup> C
Iodes	<sup>131</sup> I
Produits de fission et d'activation	<sup>54</sup> Mn
	<sup>63</sup> Ni
	<sup>58</sup> Co
	<sup>60</sup> Co
	<sup>110m</sup> Ag
	<sup>123m</sup> Te
	<sup>124</sup> Sb
	<sup>125</sup> Sb
	<sup>134</sup> Cs
	<sup>137</sup> Cs

<sup>2</sup> D'après le Bilan de l'état radiologique de l'environnement français de l'IRSN : « Le seuil de décision est la valeur minimale que doit avoir la mesure d'un échantillon pour que le métrologiste puisse « décider » que cette activité est présente et donc mesurée. En dessous de cette valeur, l'activité de l'échantillon est donc trop faible pour être estimée. Ce seuil de décision dépend de la performance et du rayonnement ambiant autour des moyens métrologiques utilisés ».

	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 25/54</b>

#### 4.2.1.3. Cumul mensuel

Le cumul mensuel des rejets d'effluents radioactifs liquides est donné dans le tableau suivant :

	Volumes rejetés (m <sup>3</sup> )	Activité Tritium (GBq)	Activité Carbone 14 (GBq)	Activités Iodes (GBq)	Activités Autres PF et PA (GBq)
Janvier	3,79 <sup>E4</sup>	1 320	1,369	0,00125	0,0518
Février	2,72 <sup>E4</sup>	800	0,622	0,00157	0,0469
Mars	1,66 <sup>E4</sup>	212	0,052	0,000114	0,0147
Avril	1,54 <sup>E4</sup>	2110	0,476	0,000312	0,0402
Mai	1,32 <sup>E4</sup>	2 260	0,884	0,000136	0,0120
Juin	2,76 <sup>E4</sup>	2 850	0,883	0,000274	0,0256
Juillet	3,08 <sup>E4</sup>	5 040	0,313	0,000338	0,0262
Août	1,41 <sup>E4</sup>	3 020	0,701	0,000849	0,0288
Septembre	2,48 <sup>E4</sup>	5 520	3,132	0,000572	0,0438
Octobre	3,22 <sup>E4</sup>	521	0,218	0,000560	0,0171
Novembre	2,96 <sup>E4</sup>	248	0,054	0,000317	0,0403
Décembre	3,04 <sup>E4</sup>	1 950	0,426	0,000641	0,0298
<b>TOTAL ANNUEL</b>	3,0 <sup>E5</sup>	2 590	9,13	0,00694	0,377

Il a été vérifié que les rejets ne présentent pas d'activité volumique globale d'origine artificielle supérieure aux seuils de décision.


**Commentaires** : La présence de tritium avec une activité volumique comprise entre 400 et 4000 Bq/L dans les rejets en provenance des réservoirs Ex (SEK) sont dues aux micros fuites primaires/secondaires présentes sur les tubes des générateurs de vapeurs.

#### 4.2.1.4. Comparaison pluriannuelle et au prévisionnel

Le tableau ci-dessous permet un comparatif des valeurs de rejets de l'année 2019 avec les valeurs des années précédentes et celles du prévisionnel 2019.

	Rejets par catégorie de radionucléides (GBq)			
	Tritium	Carbone 14	Iodes (MBq)	Autres PA et PF (MBq)
2017	49 977	24,8	0,00598	0,318
2018	46 555	22,5	0,00529	0,338
2019	25 855	12,2	0,00694	0,377
Prévisionnel 2019	97 500	33	0,01	0,5

**Commentaires** : Les rejets radioactifs liquides sont bien inférieurs aux valeurs du prévisionnel 2019. Ces valeurs s'expliquent par le prolongement de la visite décennale de la tranche 2 et le repli programmée de la tranche 1.

	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 26/54</b>

#### 4.2.1.5. Comparaison aux limites

Le tableau ci-dessous permet un comparatif des valeurs de rejets de l'année 2019 avec les valeurs limites de rejets fixées par la décision ASN n° 2018-DC-0639.

Paramètres	Limites annuelles de rejet		Rejet
	Prescriptions	Valeur	Valeur maximale (GBq)
Tritium	Activité annuelle rejetée (GBq)	145 0000	25 900
Carbone 14	Activité annuelle rejetée (GBq)	280	9,13
Iodes	Activité annuelle rejetée (GBq)	0,12	0,00694
Autres PA et PF	Activité annuelle rejetée (GBq)	13	0,377

**Commentaires** : Les limites réglementaires de rejets ont été respectées.

#### 4.2.1.6. Surveillance des eaux réceptrices


Des prélèvements d'eau de mer sont réalisés lors de chaque rejet d'effluents liquides radioactifs (à mi-rejet). Des prélèvements journaliers sont également réalisés en dehors des périodes de rejet. Plusieurs analyses sont réalisées sur ces échantillons d'eau filtrée (mesure de l'activité bêta globale, du tritium et de la teneur en potassium sur l'eau et mesures de l'activité bêta globale sur les matières en suspension). Ces analyses permettent de s'assurer du respect des valeurs d'activité volumique limites fixées par la réglementation.

Les résultats des mesures réalisées sur les eaux de surface pour l'année 2019 sont donnés dans le tableau suivant (valeurs moyennes et maximales).

Paramètre analysé	Activité volumique horaire à mi-rejet			Activité volumique : moyenne journalière		
	Valeur moyenne mesurée en 2019	Valeur maximale mesurée en 2019	Limite réglementaire	Valeur moyenne mesurée en 2019	Valeur maximale mesurée en 2019	Limite réglementaire
Eau filtrée	Activité bêta globale	12,0 Bq/L	13,8 Bq/L	18 Bq/L (hors <sup>40</sup> K et tritium)	-	-
	Tritium	87,8 Bq/L	640 Bq/L	1800 Bq/L	21,6 Bq/L	340 Bq/L
	Potassium	422 mg/L	440 mg/L	-	-	-
Matières en suspension	Activité bêta globale	0,0489 Bq/L	0,16 Bq/L	-	-	-

<sup>(1)</sup> en présence de rejets radioactifs / <sup>(2)</sup> en l'absence de rejets radioactifs

**Commentaires** : Les mesures de surveillance dans les eaux de surface pour l'année 2019 sont cohérentes avec les valeurs attendues du fait des rejets d'effluents autorisés du CNPE. Les mesures d'activité bêta globale et de l'activité en tritium dans l'eau sont toutes inférieures aux limites réglementaires.

	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 27/54</b>

#### 4.2.2. Rejets d'effluents liquides chimiques

Le fonctionnement d'un CNPE nécessite l'utilisation de substances chimiques et donne lieu à des rejets chimiques par voie liquide dans l'environnement.

Ces rejets d'effluents chimiques sont issus :

- des produits de conditionnement des circuits primaire, secondaire et auxiliaires utilisés pour garantir l'intégrité des matériels contre la corrosion (rejets chimiques associés aux effluents radioactifs ou non),
- de la production d'eau déminéralisée
- du traitement des eaux vannes (eaux rejetées par les installations domestiques),
- des traitements des circuits du refroidissement (l'eau traitée contre les dépôts de tartre et le développement des micro-organismes).


Les principales substances utilisées sont :

- l'acide borique ( $\text{H}_3\text{BO}_3$ ) : le bore contenu dans cet acide est « avides » des neutrons produits lors de la réaction nucléaire. C'est une substance neutropas qui permet donc le contrôle de la réaction de fission et donc le pilotage du réacteur. Ce bore est dissous dans l'eau du circuit primaire
- la lithine ( $\text{LiOH}$ ) : ce produit est utilisé pour maintenir le pH du circuit primaire. En effet, le bore présent est sous forme acide. Pour éviter les effets de corrosion liés à cet acide, de la lithine est ajoutée à l'eau du circuit primaire afin d'ajuster le pH à celui de moindre corrosion. La concentration en lithine est donc directement liée à celle du bore,
- l'hydrazine ( $\text{N}_2\text{H}_4$ ) : ce produit est utilisé principalement dans le circuit secondaire comme un agent anti-oxidant. Il permet d'éliminer l'oxygène dissous dans le mélange eau-vapeur, et ainsi maintenir là aussi un pH de moindre corrosion du circuit secondaire,
- la morpholine ( $\text{C}_4\text{H}_9\text{NO}$ ) l'éthanolamine ( $\text{C}_2\text{H}_7\text{NO}$ ) et l'ammoniaque ( $\text{NH}_4\text{OH}$ ) sont des amines volatiles qui peuvent être employées, seules ou en combinaison, pour maintenir le bon pH dans le circuit secondaire. Elles complètent l'action de l'hydrazine. Le mode de conditionnement du circuit secondaire a évolué avec les années pour tenir compte du retour d'expérience interne et étranger. L'éthanolamine ( $\text{C}_2\text{H}_7\text{NO}$ ), utilisée sur quelques CNPE, constitue une alternative intéressante à la morpholine, en particulier pour la protection des pièces internes des générateurs de vapeur et des purges des sècheurs-surchauffeurs de la turbine,
- le phosphate trisodique ( $\text{Na}_3\text{PO}_4$ ) comme l'hydrazine le phosphate est utilisé pour le conditionnement des circuits de refroidissement intermédiaires,
- les détergents : ces produits sont régulièrement utilisés pour le nettoyage des locaux industriels où ils soient en cours d'opération. Ils sont également utilisés à la laverie du CNPE pour le nettoyage des tenues d'intervention.

Par ailleurs l'abrasion et la corrosion naturelles des tubes en laiton des condenseurs peuvent entraîner des rejets de cuivre et de zinc.

Les autres rejets chimiques réglementés ont pour origine l'installation de production d'eau déminéralisée le traitement des eaux vannes et usées dans la station d'épuration ainsi que le traitement des eaux potentiellement huileuses issues de la salle des machines, des transformateurs principaux. Les rejets des eaux pluviales également réglementés au niveau des émissaires de rejet.



	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 28/54</b>

Pour lutter contre les salissures biologiques l'eau de mer alimentant les circuits de refroidissement des sites marins est traitée du printemps à l'automne l'eau de mer (chlorure de sodium) produite in situ par électrolyse de l'eau de mer. Le traitement biocide des circuits ouverts de refroidissement des sites marins conduit à des rejets de composés organohalogénés dont le principal est le bromoforme.

#### 4.2.2.1. Etat des connaissances sur la toxicité de la morpholine / de l'éthanolamine et de leurs produits dérivés


Il n'y a pas d'évolution récente des connaissances sur la toxicité de l'éthanolamine et des sous-produits associés. Les principaux effets connus sont rappelés ci-après.

- L'éthanolamine a des propriétés irritantes oculaire cutanée et l'absence d'absorption dans le cas de l'ingestion. Une VTR chronique par voie orale a été établie par la National Science Foundation (NSF - ONG étatsunienne accréditée) en 2008 pour l'éthanolamine, sa valeur étant de  $4.10^{-2}$  mg/kg/j. Il ne s'agit néanmoins pas d'un organisme reconnu au sens de la note d'information n° DGS E 1 DGPR 2014 07 du 31 octobre 2014.
- Les produits de dégradation de l'éthanolamine sont constitués des ions acétates formiates, glycolates et oxalates ainsi que de méthylamine et d'éthylamine. Il s'agit de substances irritantes voire corrosives, qui sont faiblement toxiques dans les conditions de rejet. Aucune VTR n'est associée à ces substances.

L'étude d'impact n'a pas mis en évidence de risque sanitaire attribuable aux rejets liquides d'éthanolamine et de ses produits dérivés.

#### 4.2.2.2. Règles spécifiques de comptabilisation

En application de l'article 3.2.7. -I. de la décision ASN n° 2013-DC-0360 modifiée, une nouvelle règle est appliquée à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2015 pour la comptabilisation des quantités de substances chimiques rejetées. Cette nouvelle règle consiste à retenir par convention une valeur de concentration égale à la limite de quantification divisée par deux lorsque le résultat de la mesure est en dessous de la limite de quantification des moyens métrologiques employés pour effectuer l'analyse.


	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	Référence : D454120007211	Indice : 00	Page : 29/54

#### 4.2.2.3. *Rejets d'effluents liquides chimiques via les bassins de rejet n° 1 et n° 2*

##### **Cumul mensuel**

Le cumul mensuel des rejets chimiques transitant par les bassins de rejets n° 1 et n° 2 est donné dans le tableau suivant :

	Acide borique (kg)	Ethanolamine (kg)	Hydrazine (kg)	Détergents (kg)	Azote total (kg)	Phosphates (kg)	Métaux totaux (kg)	MES (kg)	DCO (kg)
Janvier	1 385	2,06	0,33	6,62	157,4	65,31	7,7	81,8	910
Février	875,9	10,76	0,30	10,47	66,87	31,84	5,2		410
Mars	630	0,46	0,35	0,63	133,7	81,19	1,5		83
Avril	610	0,68	0,30	4,2	145,2	45,48	2,2	56,2	140
Mai	250	0,33	0,14	0,68	127,5	22,19	1,7		97
Juin	1 550	0,69	0,13	3,64	186,2	28,69	3,8		150
Juillet	219	0,76	0,18	1,31	189,6	10,25	3,8	69,8	480
Août	429	0,35	0,11	3,95	148,5	22,35	2,5		520
Septembre	269	2,31	0,11	3,89	232,2	23,25	3,4		420
Octobre	203	4,48	0,41	4,16	98,54	65,27	5,9	92,2	200
Novembre	700	1,50	0,42	1,29	63,25	20,93	4,5		680
Décembre	505	1,09	0,22	6,15	76,95	59,07	3,9		460
<b>TOTAL ANNUEL</b>	7 630	25,5	3,01	47	1 630	476	46,1	300	4 550

	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 30/54</b>

### Comparaison pluriannuelle et au prévisionnel

Le tableau ci-dessous permet un comparatif des valeurs de rejets d'effluents non radioactifs liquides de l'année 2019 avec les valeurs des années précédentes et celles du prévisionnel 2019.

Substances	Unité	2017	2018	2019	Prévisionnel 2019
Acide borique	kg	5,05 <sup>E3</sup>	5,03 <sup>E3</sup>	7,63 <sup>E3</sup>	9,5 <sup>E3</sup>
Ethanolamine	kg	2,82 <sup>E1</sup>	2,55 <sup>E1</sup>	2,55 <sup>E1</sup>	5,63 <sup>E2</sup>
Hydrazine	kg	3,35	3,01	3,01	21
Détergents	kg	3,66 <sup>E1</sup>	4,70 <sup>E1</sup>	4,70 <sup>E1</sup>	3,2 <sup>E1</sup>
Azote total	kg	2,29 <sup>E3</sup>	1,63 <sup>E3</sup>	1,63 <sup>E3</sup>	4,0 <sup>E3</sup>
Phosphates	kg	8,74 <sup>E2</sup>	4,76 <sup>E2</sup>	4,76 <sup>E2</sup>	8,0 <sup>E2</sup>
Métaux totaux	kg	2,71 <sup>E1</sup>	4,22 <sup>E1</sup>	4,61 <sup>E1</sup>	6,4 <sup>E1</sup>
MES	kg	4,07 <sup>E2</sup>	2,48 <sup>E2</sup>	3,00 <sup>E2</sup>	
DCO	kg	1,74 <sup>E3</sup>	4,09 <sup>E3</sup>	4,55 <sup>E3</sup>	


**Commentaires :** Les rejets chimiques liquides sont bien inférieurs aux valeurs du prévisionnel 2019 à l'exception des détergents. Ces valeurs s'expliquent par le prolongement de la visite décennale de la tranche 2 et le repli programmé de la tranche 1. En ce qui concerne la valeur de détergents, cela est dû au volume important d'effluents traités.

### Comparaison aux limites

Le tableau ci-dessous permet un comparatif des valeurs de rejets de l'année 2019 avec les valeurs limites de rejets fixées par la décision ASN n° 2018-DC-0639.

	Limite	Rejet	Limite	Rejet	Limite	Rejet	Limite	Rejet
Substances	Concentration maximale ajoutée (mg/L)	Valeur maximale calculée (mg/L)	Flux 24h (kg)	Valeur maximale calculée (kg)	Flux 2h (kg)	Valeur maximale calculée (kg)	Flux annuel ajouté (kg)	Flux annuel calculé (kg)
Acide borique	1,3	1,10 <sup>E-1</sup>	2 500	780	870	89	15 600	7 630
Ethanolamine	0,005	9,70 <sup>E-4</sup>	10	3,6			1 150	25,5
Hydrazine	0,002	2,70 <sup>E-5</sup>	3	0,078			54	3,01
Détergents	0,14	7,5 <sup>E-4</sup>	270	2,8	110		3 600	47
Azote total	0,09	5,70 <sup>E-3</sup>	80	21	60	15	14 700	1 630
Phosphates	0,1	7,8 <sup>E-3</sup>	200	29	160	15	2 000	476
Métaux totaux	0,001	2,40 <sup>E-4</sup>	18	0,5			96	43
MES	0,08	1,34 <sup>E-3</sup>	160	5,2 <sup>(1)</sup>				
DCO	0,09	2,5 <sup>E-2</sup>	170	57				

(1) : Concentration maximale calculée à partir des analyses trimestrielles

	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 31/54</b>

L'article . 1 de la décision SN n° 2017-DC-0588 demande une évaluation de la quantité annuelle de lithine rejetée. En 2019, la quantité de lithine rejetée par le CNPE de Flamanville est évaluée à environ 1 kg. Cette estimation est basée sur une moyenne des rejets de 1995 à 2010 (peu de variations interannuelles), année de parution de la décision ASN n° 2010-DC-0189 dans laquelle le suivi des rejets en lithine a été abandonné.

**Commentaires :** Les rejets liquides chimiques respectent les valeurs limites annuelles de rejet de la décision ASN n° 2018-DC-0639.

#### 4.2.2.4. *Rejets d'effluents liquides chimiques des bassins de rejets n° 1, n° 2 et n° 3*

Ce paragraphe présente les rejets de substances chimiques liées au traitement iocide du CNPE de Flamanville pour l'année 2019.

##### **Cumul mensuel**

Le tableau ci-dessous présente les rejets mensuels pour chaque type de substances chimiques par voie liquide.


	Oxydants résiduels (tonnes)	Bromoformes (tonnes)
Janvier	6,2	0,57
Février	0,3	0
Mars	0,1	0
Avril	3,4	0,83
Mai	10	1,7
Juin	7	1,1
Juillet	7	0,9
Août	7	2
Septembre	13	1,9
Octobre	2	0,4
Novembre	15	1,6
Décembre	18	1,0
<b>TOTAL ANNUEL</b>	<b>89</b>	<b>3,3</b>

##### **Comparaison pluriannuelle et au prévisionnel**

Le tableau ci-dessous permet un comparatif des valeurs de rejets d'effluents liquides chimiques de l'année 2019 avec les valeurs des années précédentes et celles du prévisionnel 2019.

Paramètres	Unité	2017	2018	2019	Prévisionnel 2019
Oxydants résiduels	tonnes	26	39	89	27
Bromoformes	tonnes	7	9	12	11

**Commentaires :** Les valeurs en oxydants résiduels et en bromoformes sont supérieures aux valeurs du prévisionnel 2019, particulièrement pour les oxydants résiduels. Cela s'explique par un prévisionnel FL basé sur une extrapolation du REX FLA 1-2 non adapté en raison d'un design différent qui engendre une dégradation des oxydants résiduels plus lente et donc des mesures de concentrations plus élevées.

	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 32/54</b>

### Comparaison aux limites

Le tableau ci-dessous permet un comparatif des valeurs de rejets de l'année 2019 avec les valeurs limites de rejets fixées par la décision ASN n° 2018-DC-0639.

Paramètres	Limite	Rejet	Limite	Rejet
	Concentration maximale ajoutée (mg/L)	Valeur maximale calculée (mg/L)	Flux 24h (kg)	Valeur maximal calculée (kg)
Oxydants résiduels <sup>(1)</sup>	0,52	0,17	3 380	1 500
Bromoformes <sup>(2)</sup>	0,02	0,0092	116	92
<sup>(1)</sup> En cas de traitement par « chloration choc » sur les réacteurs 1, 2 ou 3, le flux sur 24 h d'oxydants résiduels et la concentration moyenne journalière ajoutée dans le bassin sont portés respectivement à 4800 kg et 1 mg/L <sup>(2)</sup> En cas de traitement par « chloration choc » sur les réacteurs 1, 2 ou 3, le flux sur 24h de bromoformes et la concentration moyenne journalière ajoutée dans le bassin sont portés respectivement à 170 kg et 0,04 mg/L				


**Commentaires :** Les rejets liquides chimiques liés au traitement biocide respectent les valeurs limites annuelles de rejet de la décision ASN n° 2018-DC-0639.

#### 4.2.2.5. Rejets d'effluents liquides chimiques via « l'émissaire 2 » (effluents issus de la station de déminéralisation (SDA), de l'unité de dessalement (SDS) et de la station d'épuration (STEP))

##### Cumul mensuel

Le tableau ci-dessous présente les rejets mensuels pour chaque type de produits chimiques.

	Fer SDA	Sulfates SDA	Fer SDS	Sulfates SDS	Détergents SDS	Azote global STEP	Phosphore total STEP
Janvier	638	9096	96	476	0	310	85
Février	446	8757	175	51	0	130	15
Mars	742	13637	1	0	0	350	140
Avril	615	12571	0	0	0	410	170
Mai	610	8787	10	30	0	100	10
Juin	556	14516	14	23	0	0	0
Juillet	629	7811	0	0	0	0	20
Août	517	6520	5	10	0	200	20
Septembre	596	3476	55	423	0	100	20
Octobre	511	5922	22	140	0	100	30
Novembre	712	6240	0	0	0	100	30
Décembre	694	7728	0	0	0	200	20
<b>TOTAL ANNUEL</b>	<b>7266</b>	<b>105061</b>	<b>378</b>	<b>1153</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>	<b>560</b>

	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
FLA_STE	Référence : D454120007211	Indice : 00	Page 33/54

### Comparaison pluriannuelle et au prévisionnel

Le tableau ci-dessous permet un comparatif des valeurs de rejets d'effluents liquides chimiques de l'année 2019 avec les valeurs des années précédentes et celles du prévisionnel 2019.

Paramètres	Unité	2017	2018	2019	Prévisionnel 2019
Fer SDA	kg	6 568	4 416	7266	5 900
Sulfates SDA	kg	133 239	87 935	105 061	124 000
Fer SDS	kg	393,2	282	378	175
Sulfates SDS	kg	1 086,5	1 417	1153	2 700
Détergents SDS	kg	0	0	0	0
Azote global STEP	kg			2000	
Phosphore total STEP	kg			560	

**Commentaires** : Les valeurs en fer pour la station de déminéralisation (SDA) et la station de dessalement (SDS) sont supérieures aux valeurs du prévisionnel 2019. Cela s'explique à la fois par le peu de REX sur SDS et par les demandes d'eau déminéralisée difficiles à prévoir pour les essais de mise en service de FLA 3.


### Comparaison aux limites

Le tableau ci-dessous permet un comparatif des valeurs de rejets de l'année 2019 avec les valeurs limites de rejets fixées par la décision ASN n° 2018-DC-0639.

Paramètres	Limites de rejet Flux 24h (kg)	Rejet effectif Valeur maximale calculée (kg)	Limites de rejet Flux annuel ajouté (kg)	Rejet effectif Flux annuel calculé (kg)
Fer SDA+SDS	100	58		5 900
Sulfates SDA+SDS	2 100	1 900		124 000
Fer SDS				175
Sulfates SDS				2 700
Détergents SDS	125	0		0
Azote global STEP	40	16		
Phosphore total STEP	7	5,7		

**Commentaires** : Les rejets liquides chimiques liés via l'émissaire n° 2, issus de la station de déminéralisation (SDA), de la station de dessalement (SDS) et de la station d'épuration STEP respectent les valeurs limites annuelles de rejet de la décision ASN n° 2018-DC-0639.



	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 34/54</b>

#### 4.2.2.6. Principales opérations de maintenance intervenues sur les équipements et ouvrages de rejets liquides

L'année 2019 n'a pas été concernée par des actions de maintenance (hors maintenance programmée) et aucune intervention ou opération de maintenance anticipée n'ont été nécessaires.

#### 4.2.2.7. Opérations exceptionnelles de rejets d'effluents liquides

Le CNPE de Flamanville n'a pas réalisé d'opération exceptionnelle de re et d'effluents liquides chimiques en 2019.

### **4.3. Rejets thermiques**

Dans un CNPE, le fluide « eau-vapeur » du circuit secondaire suit un cycle thermodynamique au cours duquel il échange de l'énergie thermique avec deux sources de chaleur : l'une chaude, l'autre froide.

Le circuit assurant le refroidissement du condenseur (circuit tertiaire) constitue la source froide dont la température varie entre 0 °C et 30 °C environ. La source froide, nécessaire au fonctionnement, peut être apportée :


- soit directement par l'eau prélevée en rivière ou en mer dans un circuit dit ouvert,
- soit indirectement par l'air ambiant au moyen d'un aéroréfrigérant dans un circuit dit fermé.

Lorsque le CNPE est situé sur un cours d'eau grand débit en bord de mer ou sur un estuaire l'eau prélevée à l'aide de pompes de circulation passe dans les nombreux tubes du condenseur où elle s'échauffe avant d'être restituée intégralement au milieu aquatique.

L'échauffement de l'eau (écart de température entre la sortie et l'entrée)  $\Delta T_C$  est lié à la puissance thermique ( $P_{th}$ ) à évacuer au condenseur et du débit d'eau brute au condenseur :

afin de réduire le volume d'eau prélevée et limiter l'échauffement du milieu aquatique le refroidissement des CNPE implantés sur des cours d'eau fait le ou moyen débit est assuré en circuit fermé au moyen d'aéroréfrigérants. Dans un aéroréfrigérant, une grande part de la chaleur extraite du condenseur est transférée directement à l'atmosphère sous forme de chaleur latente de vaporisation (75 %) et sous forme de chaleur sensible (25 %). Le reste de la chaleur est rejeté au cours d'eau par la purge. La purge de l'aéroréfrigérant constitue donc le re et thermique de l'installation.

Les contrôles destinés à s'assurer du respect des limites réglementaires s'appuient sur des mesures de températures réalisées dans le rejet et dans l'environnement ou sur des calculs effectués à partir de paramètres physiques tels que le rendement thermodynamique de l'énergie électrique produite les débits de re et et du cours d'eau.

	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 35/54</b>

#### 4.3.1. En conditions climatiques normales

Les rejets thermiques issus du circuit de refroidissement du CNPE de Flamanville et des différents circuits secondaires nécessaires à son fonctionnement doivent respecter les limites fixées dans la décision ASN n° 2018-DC-0639.

Le CNPE de Flamanville réalise en continu des mesures de températures en amont, au rejet et en aval du CNPE et un suivi des rejets thermiques conformément aux autorisations de rejet en vigueur (échauffement, température au rejet, température à 50 m du rejet). Le bilan des valeurs mensuelles maximales de ces différents paramètres pour l'année 2019 est présenté dans les tableaux suivants :


	Température mesurée à la prise d'eau (°C)	Echauffement aux rejets (°C)	Température au rejet (°C)	Température à 50m du rejet (°C)
Janvier	11,4	11,1	22,5	18,4
Février	9,9	12,2	22,3	17,1
Mars	10,8	13,0	23,7	10,8
Avril	11,7	12,9	24,8	18,9
Mai	13,9	13,1	26,8	20,9
Juin	16,3	12,9	29,4	23,5
Juillet	18,6	13,0	31,4	25,6
Août	18,9	12,8	31,6	25,9
Septembre	18,3	12,8	31,1	25,3
Octobre	17,3	0	17,3	17,3
Novembre	15,1	0	15,1	15,1
Décembre	12,0	0	12,0	12,0

#### 4.3.2. Comparaison aux limites

Les rejets thermiques doivent respecter les limites fixées [l'article EDF-FLA-227] de la décision ASN n° 2018-DC-0639.

Paramètres	Unité	Limite en vigueur	Valeurs maximales
Echauffement amont-aval calculé	°C	15°C (pour les INB n° 108 et n° 109)	13,1
		14 °C pour l'INB n° 167)	0
Température aval après mélange	°C	< 30°C (de novembre à mai)	26,8
		< 35°C (de juin à octobre)	31,6

**Commentaires :** Les limites réglementaires associées aux rejets thermiques ont toujours été respectées.

	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 36/54</b>

#### 4.3.3. En conditions climatiques exceptionnelles

aucun épisode caniculaire nécessitant l'utilisation des limites en conditions climatiques exceptionnelles n'a eu lieu en 2019.

#### 4.3.4. Principales opérations de maintenance intervenues sur les équipements et ouvrages de rejets thermiques

L'année 2019 n'a pas été concernée par des actions de maintenance hors maintenance programmée et aucune intervention ou opération de maintenance anticipée n'ont été nécessaires.

## 5. SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT

### 5.1. Surveillance de la radioactivité dans l'environnement

EDF met en place depuis la mise en service de chaque CNPE un programme de surveillance de la radioactivité dans l'environnement du CNPE. Cette surveillance consiste à prélever des échantillons, à des fins d'analyse dans les écosystèmes proches du CNPE, sous et hors des vents dominants, en amont et en aval des rejets liquides et dans les eaux souterraines. Ces mesures, associées à un contrôle strict des rejets d'effluents radiologiques permettent de s'assurer de l'absence d'impact sur l'homme et l'environnement comme démontré dans l'étude d'impact.

La surveillance radiologique de l'environnement remplit trois fonctions principales.


Une fonction d'alerte assurée au moyen de mesures en continu. Elle permet la détection précoce de toute évolution anormale d'un ou plusieurs paramètres environnementaux en lien avec l'exploitation des installations afin de déclencher les investigations et, si nécessaire, des actions de prévention arrêt du rejet.

Une fonction de contrôle du bon fonctionnement global des installations au travers des paramètres que la réglementation demande de suivre à différentes fréquences. Les résultats des analyses sont comparés, soit aux limites autorisées, soit à des valeurs repères (seuil de détection des appareils de mesure bruit de fond naturel).

Une fonction de suivi et d'étude visant à s'assurer de l'absence d'impact à long terme des prélèvements et des rejets sur les écosystèmes terrestre et aquatique. C'est l'objet de campagnes de mesures saisonnières de radioécologie.

Les prélèvements et analyses sont réalisés à des fréquences variables en cohérence avec les objectifs assignés à la mesure d'alerte et de contrôle. Des contrôles quotidiens hebdomadaires et mensuels sont ainsi réalisés dans l'écosystème terrestre l'air ambiant les eaux de surface recevant les rejets liquides et les eaux souterraines. Les prélèvements et les analyses sont réalisés par le CNPE selon les modalités fixées par les autorisations délivrées par l'administration. La stricte application du programme de surveillance fait l'objet d'inspections programmées ou inopinées de la part de l'ISN qui réalise des expertises indépendantes.

Le CNPE dispose pour la réalisation de ce programme de surveillance d'un laboratoire dédié aux mesures environnementales dit laboratoire « Environnement », ainsi que du personnel compétent et qualifié en analyses chimiques et radiologiques. Ces laboratoires sont équipés d'appareillages spécifiques permettant l'analyse des échantillons prélevés dans le milieu naturel. Ils sont soumis à des exigences relatives aux équipements, aux techniques de prélèvement et de mesure, de maintenance et d'étalonnage. Certaines analyses peuvent être sous-traitées à des laboratoires agréés.

	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 37/54</b>

Ainsi, le CNPE réalise annuellement sous le contrôle de l'ASN plusieurs milliers d'analyses dont les résultats sont transmis à l'administration et publiés par EDF sur le site internet du CNPE <http://www.edf.fr/flamanville>. Les résultats des mesures de radioactivité réalisées dans le cadre de la surveillance réglementaire de l'environnement sont également accessibles en ligne gratuitement sur le site internet du Réseau National de Mesures de la radioactivité de l'environnement (RNM - <http://www.mesure-radioactivite.fr>).

Ces mesures réalisées en routine sont complétées depuis 1992 par un suivi radioécologique annuel des écosystèmes terrestres et aquatiques qui est venu s'ajouter des mesures réglementaires réalisées à maille trimestrielle et annuelle et nécessitant le recours à des techniques analytiques d'expertise non compatibles avec les activités d'un laboratoire environnement d'un industriel. Tous les 10 ans, un bilan radioécologique décennal plus poussé est également réalisé. L'ensemble de ces prélèvements et analyses permettent de suivre à travers une grande variété d'analyses des paramètres environnementaux pertinents (i.e. bio-indicateurs afin d'évaluer finement et dans la durée l'impact du fonctionnement du CNPE sur l'environnement et répondre ainsi à la fonction de suivi et d'étude. Ces études nécessitent des connaissances scientifiques approfondies de la biologie et des comportements des écosystèmes vis-à-vis des substances radioactives. Elles font aussi appel à des techniques de prélèvement d'échantillons et d'analyse complexes différentes de celles utilisées pour la surveillance de routine. Ces études sont donc confiées à des laboratoires externes qualifiés, agréés et reconnus pour leurs compétences spécifiques.

Ces études radioécologiques assurent un suivi long terme essentiel à la compréhension des mécanismes de transfert des radionucléides dans l'environnement et pour déterminer l'influence potentielle des rejets de l'installation au regard des autres sources de radioactivité naturelle et ou artificielle.

La nature des échantillons et les lieux de prélèvement sont sélectionnés afin de mettre en évidence une éventuelle contribution des rejets d'effluents liquides et/ou atmosphériques des installations à l'augmentation de radioactivité dans l'environnement.

En règle générale le plan d'échantillonnage contient des échantillons biologiques qui constituent des voies de transfert possibles, directes ou indirectes, de la radioactivité vers l'homme : prélèvements de légumes fruits poissons lait eaux vives et des échantillons appelés bioindicateurs, qui sont connus pour leur aptitude à fixer spécifiquement certains polluants (lichens, mousses, etc.). Le plan d'échantillonnage prévoit également des prélèvements dans des matrices dites « d'accumulation » (sols, sédiments), dans lesquels certains composants radiologiques peuvent rester piégés.

Les stations de prélèvements sont choisies en fonction de la rose des vents locale, des conditions hydrologiques, de la répartition de la population et de la disponibilité des échantillons dans l'environnement du CNPE. Les prélèvements collectés dans l'environnement terrestre sont répartis en distinguant les zones potentiellement influencées des zones non influencées par les rejets atmosphériques du CNPE. Dans l'environnement aquatique les prélèvements sont effectués en amont et en aval des points de rejets des effluents liquides en tenant compte de la présence éventuelle d'une autre installation nucléaire en amont.


Ces études radioécologiques ont permis de caractériser finement les niveaux de radioactivité d'origine naturelle et artificielle dans les différents compartiments de l'environnement autour du CNPE, et de préciser l'influence des rejets d'effluents liquides et l'atmosphère. Les données collectées depuis plusieurs décennies ont montré que la radioactivité naturelle constitue la principale composante de la radioactivité dans l'environnement et que la radioactivité artificielle provient majoritairement d'une rémanence des retombées des essais nucléaires atmosphériques et de l'accident de Tchernobyl. Du fait de l'éloignement de ces événements anciens et des efforts réalisés par EDF pour diminuer les rejets de ses installations nucléaires, le niveau de radioactivité dans l'environnement proche du CNPE a considérablement diminué depuis une vingtaine d'années.




	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 38/54</b>

### 5.1.1. Surveillance de la radioactivité ambiante

Le système de surveillance de la radioactivité ambiante s'articule autour de 4 réseaux de balises radiamétriques (clôture, à 1 km, à 5 km et à 10 km) via la mesure en continu du débit de dose gamma ambiant. Les balises de chaque réseau sont implantées à intervalle régulier de façon à réaliser des mesures dans toutes les directions. Elles permettent l'enregistrement et la retransmission en continu du débit de dose gamma ambiant et de donner l'alerte en cas de dépassement du bruit de fond ambiant augmenté de 114 nSv/h. Les balises sont également équipées d'un système d'alarme signalant toute interruption de leur fonctionnement.



	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 39/54</b>

Les informations (débits de dose et états de fonctionnement) issues des balises sont envoyées en continu vers un centralisateur qui permet la visualisation et l'enregistrement des données. Les débits de dose moyens enregistrés par les différents réseaux de mesure pour l'année 2019 sont présentés dans le tableau suivant. Les débits de dose maximaux et les données relatives à l'année antérieure sont également présentés à titre de comparaison.

Réseau de mesure	Débit de dose moyen année 2019 (nSv/h)	Débit de dose max année 2019 (nSv/h)	Débit de dose moyen année 2018 (nSv/h)	Débit de dose moyen année 2017 (nSv/h)
Clôture	129,6	243,6	127,2	124,8
1 km	96	136,8	98,4	104,4
5 km	169,2	375,6	174	166,8
10 km	112,8	194,4	112,8	108

**Commentaires :** Pour les quatre réseaux, les débits de dose moyens enregistrés pour l'année 2019 sont de l'ordre de grandeur du bruit de fond et cohérents avec les résultats des années antérieures. La valeur de débit de dose maximale s'explique par l'emplacement sur un mur de granite d'une sonde de mesure située sur le réseau 10 km. Son bruit de fond s'en trouve plus élevé que la normale.


#### 5.1.2. Surveillance du compartiment atmosphérique

Trois stations d'aspiration en continu des poussières atmosphériques (aérosols) sont implantées dans un rayon de 1 m autour du CNPE. Des analyses journalières de l'activité bêta globale sont réalisées quotidiennement sur les filtres ainsi qu'une analyse isotopique mensuelle par spectrométrie gamma sur regroupement des filtres quotidiens par station.

Un dispositif de prélèvement du tritium atmosphérique par barbotage est également implanté sous les vents dominants à la station dite S1. L'analyse du tritium atmosphérique piégé est réalisée pour chacune des périodes définies réglementairement (du 1<sup>er</sup> au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois).

Un dispositif de prélèvement des eaux de pluie par un collecteur de précipitations est implanté sous les vents dominants à la station AS1. Des analyses bimensuelles des activités bêta globale et tritium sont réalisées.




	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 40/54</b>

Les résultats des mesures réalisées sur le compartiment atmosphérique pour l'année 2019 sont donnés dans le tableau suivant.

Compartiment	Paramètres		Moyenne annuelle	Valeur minimale mesurée	Valeur maximale mesurée	Limite réglementaire (pour chaque analyse)
Poussières atmosphériques	Bêta globale		2,55 <sup>E-4</sup> Bq/m³	1 12 <sup>E-4</sup> Bq/m³	1,4 <sup>E-3</sup> Bq/m³	1 <sup>E-2</sup> Bq/m³
	Spectrométrie gamma	<sup>58</sup> Co	1 4 <sup>E-5</sup> Bq/m³	0 <sup>E-6</sup> Bq/m³	9 4 <sup>E-6</sup> Bq/m³	-
		<sup>60</sup> Co	5 <sup>E-6</sup> Bq/m³	<sup>E-6</sup> Bq/m³	9 0 <sup>E-6</sup> Bq/m³	-
		<sup>134</sup> Cs	7 0 <sup>E-6</sup> Bq/m³	1 <sup>E-6</sup> Bq/m³	9 0 <sup>E-6</sup> Bq/m³	-
		<sup>137</sup> Cs	<sup>E-6</sup> Bq/m³	2 <sup>E-6</sup> Bq/m³	7 0 <sup>E-6</sup> Bq/m³	-
		<sup>131</sup> I	2 0 <sup>E-3</sup> Bq/m³	4 1 <sup>E-4</sup> Bq/m³	<sup>E-3</sup> Bq/m³	-
		<sup>40</sup> K	1 4 <sup>E-4</sup> Bq/m³	7 7 <sup>E-5</sup> Bq/m³	1 8 <sup>E-4</sup> Bq/m³	-
Tritium atmosphérique			0 1 B m³	-	0,25 Bq/m³	50 Bq/m³
Eau de pluie	Bêta globale		0 1 B L	-	0,48 Bq/L	-
	Tritium		2 B L	-	10 B L	-

**Commentaires :** Les mesures de surveillance du compartiment atmosphérique pour l'année 2019 sont cohérentes en moyenne avec les valeurs du bruit de fond. Les mesures de l'activité bêta globale et de l'activité en tritium atmosphérique sont très inférieures aux limites réglementaires.

	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 41/54</b>

### 5.1.3. Surveillance du milieu terrestre

Les résultats des mesures réalisées sur le compartiment terrestre pour l'année 2019 sont donnés dans le tableau suivant. Concernant les résultats des analyses par spectrométrie gamma seules les activités relatives aux radionucléides d'origine artificielle et supérieures aux limites de détection sont présentées.

Nature du prélèvement	Radionucléide	Périodicité	Moyenne annuelle	Valeur minimale mesurée	Valeur maximale mesurée
Végétaux terrestres (Bq/kg sec)	Spectrométrie gamma	<sup>137</sup> Cs	0 41	0 29	0,69

#### **Commentaires :**

Les résultats des mesures annuelles réalisées sur le compartiment terrestre ainsi que leur interprétation pour l'année 2019 sont présentés dans le rapport du suivi radioécologique annuel, présenté en **annexe 1**.

### 5.1.4. Surveillance des eaux de surface


Les résultats des mesures réalisées sur les eaux de surface pour l'année 2019 sont donnés dans le tableau suivant.

	Paramètre analysé	Périodicité	Moyenne annuelle	Valeur minimale mesurée	Valeur maximale mesurée
Eau filtrée	Activité bêta globale	Bimensuelle	11,9	10,6	14,1
	Tritium		13,6	4 72	35,8
	Potassium		11,8	11,5	12,0
Matières en suspension	Activité bêta globale		4,54 <sup>E-2</sup>	9 9 <sup>E-3</sup>	1,27 <sup>E-1</sup>

**Commentaires :** Pas de valeur anormale.

### 5.1.5. Surveillance du milieu aquatique

Les résultats des mesures annuelles réalisées sur le compartiment aquatique pour l'année 2018 sont présentés dans le rapport du suivi radioécologique annuel, présenté en **annexe 1**.

	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 42/54</b>

#### 5.1.6. Surveillance des eaux souterraines

Les eaux souterraines situées au droit du CNPE font l'objet d'une surveillance radiologique dont les résultats sont présentés dans le tableau suivant.

Paramètres	Unité	Valeur mesurée
Eaux filtrées	Tritium	Bq/L 29,1
	Bêta global	Bq/L 12,8
	Potassium	Bq/L 12,6
Matières en suspension	Bêta global	Bq/L 8,9

**Commentaires** : Pas de valeur anormale.

#### 5.2. Physico-chimie des eaux souterraines

Une surveillance physico-chimique des eaux souterraines est effectuée sur les paramètres physico-chimiques par le biais de prélèvements sur 11 piézomètres du CNPE.

Paramètres	Unité	Valeur maximale mesurée
pH	-	8,30 (0SEZ040PZ : pH12)
Conductivité	μS / cm	54 000
Hydrocarbures totaux	mg / l	0,3
Chlorures		47 000
Azote Kjeldahl		2,30
Nitrates		21,60
Phosphates		1,2


**Commentaires** : La valeur pH maximale de pH 12 est liée au piézomètre 0SEZ040PZ qui présente depuis le début de son suivi un pH de ce même ordre de grandeur.

#### 5.3. Chimie et physico-chimie des eaux de surface

##### 5.3.1. Physico-chimie des eaux de surface

Le CNPE fait réaliser par le laboratoire LABEO Manche, dans le canal d'amenée le canal de rejet et le point de référence hors influence des rejets du CNPE, des mesures quadrimestrielles de certains paramètres physico-chimiques naturellement présents en milieu marin. Les résultats présentés dans le rapport annuel de l'IFREMER en annexe 2, aboutissent aux conclusions suivantes :

Les données relatives au compartiment hydrologique acquises en 2019 dans le cadre du programme de surveillance écologique du CNPE de Flamanville mettent en évidence un enrichissement de l'eau aux ordres du Re et. Cette perturbation est restée cependant géographiquement très limitée, du fait d'un pouvoir de dilution important du milieu (taux de dilution recalculés > 75 %). Les autres paramètres suivis présentent des valeurs et des variations expliquées par la saisonnalité, l'environnement climatique et géomorphologique.

	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 43/54</b>

Les *Rejets* du CNPE n'affectent pas de façon générale la distribution et les variations saisonnières des paramètres étudiés autres que la température. Les caractéristiques hydrologiques intrinsèques du milieu n'apparaissent donc pas modifiées par les activités du CNPE.

#### 5.4. Chimie des eaux de surface

Certaines substances chimiques issues du fonctionnement du CNPE sont recherchées (Ethanamine, hydrazine, agents de surface, haloformes) au niveau de la station de contrôle, le canal d'amenée et le canal de rejet.

En 2019, les **sels azotés** montrent des concentrations qui ne présentent pas d'écart particulier à la normale saisonnière. L'ammonium est relativement proche de la médiane en toute saison, hormis en été sur le point *Référence*, qui apparaît dans la gamme haute de la série temporelle, et sur le point *Canal* en automne qui se situe plutôt dans la gamme faible. Comparé à 2018, les Nitrites, en automne, retrouvent des niveaux de concentrations similaires aux 6 dernières années. Pour le reste des **sels nutritifs**, le cycle saisonnier attendu (Figure B-1, p.23) est respecté et conforme à ce qui est observé sur les côtes de la Manche Orientale. Les valeurs de printemps restent supérieures à celles de l'été (consommation des stocks par le phytoplancton) et les conditions automnales favorisent les processus de régénération qui se traduisent par une reconstitution des stocks.

Les valeurs de **MES** observées en 2019 (toutes saisons) se situent dans la gamme haute de la série historique. Un peu comme en 2017, les mesures de **turbidité** par néphélométrie, mise en place depuis 2016, ne corroborent systématiquement pas les niveaux de MES observé en été. En dehors de ce cas particulier la variabilité spatiale pour ces paramètres est conforme à ce qui est généralement observé sur le littoral. Sur les stations plus côtières et donc moins profondes, la remise en suspension de particules issues du fond, les apports continentaux par les bassins versants ainsi que des biomasses phytoplanctoniques généralement plus élevées, peuvent expliquer ces variations observées le long d'un gradient côtier large.

Concernant les **éléments chimiques (Hydrazine et Ethanamine)**, les concentrations sont systématiquement restées inférieures à la limite de quantification sur l'ensemble de la zone et ceci au cours des trois périodes d'échantillonnage.

#### 5.5. Surveillance écologique et halieutique


Chaque année, le CNPE confie la réalisation de la surveillance écologique et halieutique à IFREMER.

L'objectif de la surveillance pérenne est de suivre l'évolution naturelle du milieu récepteur et de déceler une évolution anormale de l'écosystème sur le long terme qui pourrait être attribuable au fonctionnement du CNPE. Au contraire, les surveillances en conditions climatiques exceptionnelles et situations exceptionnelles ont plutôt pour objectif d'étudier la réponse à court terme de l'écosystème sous conditions de divers contraintes et températures ambiantes élevées le CNPE étant en fonctionnement.

##### 5.5.1. Surveillance pérenne

La synthèse du rapport de surveillance réalisée par IFREMER, est présentée ci-dessous.

Les résultats observés cette année à travers le compartiment halieutique ont été impactés par les mauvaises conditions météorologiques lors de la campagne de septembre. Les indices de la campagne de juin sont cohérents et s'inscrivent dans la continuité de la dynamique historique. Ils ne montrent pas de caractéristique ou de particularité permettant d'établir un lien direct avec les activités du CNPE.

	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 44/54</b>

## 5.6. Acoustique environnementale

L'arrêté du 7 février 2012 fixe les règles générales applicables à toutes les phases du cycle de vie des installations nucléaires de base visant à garantir la protection des intérêts contre l'ensemble des inconvénients ou des risques que peuvent présenter les INB. Le titre IV sur la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement fixe deux critères visant à limiter l'impact du bruit des installations nucléaires de base.

Le premier critère appelé émergence sonore et s'exprimant en Décibel - dB (A) est la différence de niveau sonore entre le niveau de bruit ambiant et le bruit résiduel. L'émergence sonore se calcule à partir de mesures réalisées aux premières habitations, en Zone à Emergence Réglementée (ZER).

Le deuxième critère, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2013, concerne le niveau sonore mesuré en dB en limite d'étalement de l'installation.

Pour répondre à ces exigences réglementaires et dans l'optique de réduire l'impact de ses installations EDF mène depuis 1999 des études d'impact acoustique basées sur des mesures de longue durée dans l'environnement et sur les matériels. En parallèle des modélisations 3D sont réalisées pour hiérarchiser les sources sonores les plus prépondérantes, et si nécessaire, définir des objectifs d'insonorisation.

Les principales sources de bruit des installations nucléaires sont généralement les réfrigérants atmosphériques pour les CNPE équipés, les stations de pompage, les salles des machines, les cheminées du bâtiment des auxiliaires nucléaires, et les transformateurs.

La Mission Communication du CNPE de Flamanville réalise des informations, par le biais du numéro vert du CNPE mais aussi en s'adressant directement aux mairies dans un rayon de 2 km (Commune de Flamanville) lors de la réalisation d'opérations pouvant générer du bruit, comme par exemple lors de la réalisation de certains essais périodiques sur l'installation.

	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 45/54</b>

## 6. EVALUATION DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SANITAIRE DES REJETS DE L'INSTALLATION

La surveillance des niveaux de radioactivité est effectuée dans l'environnement du CNPE de Flamanville dans le cadre du programme de surveillance réglementaire et du suivi radioécologique du CNPE cf. Partie VI Surveillance de l'environnement I- Surveillance de la radioactivité dans l'environnement.

Les résultats de cette surveillance et des mesures associées montrent des niveaux très faibles de radioactivité artificielle dans l'environnement du CNPE dont la majeure partie trouve son origine dans d'autres sources retombées atmosphériques issues des essais nucléaires Tchernobyl. L'analyse détaillée des résultats est présentée dans le rapport du suivi radioécologique annuel réalisé par IRSN, présenté en annexe 1.

L'IRSN produit également un bilan radiologique de l'environnement français disponible au lien suivant : [https://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports\\_expertise/Documents/environnement/IRSN-ENV\\_Bilan-Radiologique-France-2015-2017.pdf](https://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_expertise/Documents/environnement/IRSN-ENV_Bilan-Radiologique-France-2015-2017.pdf)

A partir des activités annuelles rejetées par radionucléide, une dose efficace<sup>3</sup> est calculée en tenant compte des mécanismes de transfert de l'environnement vers l'homme. Cette dose permet de « mesurer le niveau d'exposition attribuable aux rejets d'effluents radioactifs liquides et atmosphériques d'une installation et de le positionner par rapport à la limite réglementaire pour l'exposition de la population aux rayonnements ionisants conformément à l'article R111-11 du Code de la Santé Publique.

Le calcul de dose efficace annuelle tient compte de données spécifiques à chaque CNPE telles que les conditions météorologiques, les habitudes alimentaires des riverains, les conditions de dispersion des effluents rejetés dans le milieu récepteur, etc. Les données alimentaires et les temps consacrés aux activités intérieures ou extérieures dans les environnements terrestre et aquatique ont été actualisés en 2019 avec les dernières bases de données et enquêtes disponibles.


Les principales hypothèses retenues sont les suivantes :

- les habitants consomment pour partie des aliments produits dans l'environnement proche du CNPE
- ils vivent toute l'année sur leur lieu d'habitation non prise en compte de leurs périodes d'absence pour le travail les vacances.


Les principaux facteurs d'incertitudes dans le calcul de dose sont associés essentiellement à certaines données et paramètres difficiles à acquérir sur le terrain, tels que certaines caractéristiques de l'environnement et comportements précis des populations riveraines (les rations alimentaires par exemple).

<sup>3</sup> La **dose efficace** est la somme des doses absorbées par tous les tissus pondérée d'un facteur radiologique  $W_R$  ( $W_R$  = Radiation Weighting factor) facteur de pondération du rayonnement pour tenir compte de la qualité du rayonnement et d'un facteur de pondération tissulaire  $W_T$  ( $W_T$  = Tissue Weighting factor) correspondant à la radiosensibilité relative du tissu exposé. La dose efficace a pour objectif d'apprécier le risque total et s'exprime en sievert Sv. Elle est appelée communément **dose** ».




	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
FLA_STE	Référence : D454120007211	Indice : 00	Page 46/54

L'éc elle suivante présente des ordres de grandeur de doses résultant de situations courantes et la comparaison aux seuils réglementaires :




**Figure 4 : Echelle des ordres de grandeur de doses résultant de situations courantes et comparaison aux seuils réglementaires (Source : EDF)**

L'exposition moyenne de la population française aux rayonnements ionisants d'origine naturelle et artificielle est de 4,5 mSv/an. Les contributions des différentes sources d'exposition sont présentées sur la figure 3 ci-après.



**Figure 5 : Part relative des différentes sources d'expositions de la population française aux rayonnements ionisants (Source : Bilan IRSN 2015)**

	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 47/54</b>

Le tableau suivant fournit les valeurs de dose efficace totale calculées à partir des rejets radioactifs réels de l'année 2019 pour la population du groupe de référence. Ce groupe correspond aux personnes pouvant recevoir la dose efficace annuelle maximale induite par les rejets d'effluents radioactifs autorisés du site (cf. Décision n° 2018-DC-0639 du 19 juillet 2018).

ADULTE	Exposition externe (mSv)	Exposition interne (mSv)	Total (mSv)
Rejets d'effluents l'atmosphère	3,1E-06	2,1E-05	2,4E-05
Rejets d'effluents liquides	5,2E-08	4,0E-05	4,0E-05
<b>Total</b>	3,2E-06	6,0E-05	6,3E-05

ENFANT DE 10 ANS	Exposition externe (mSv)	Exposition interne (mSv)	Total (mSv)
Rejets d'effluents l'atmosphère	3,2E-06	1,8E-05	2,1E-05
Rejets d'effluents liquides	1,7E-07	2,2E-05	2,2E-05
<b>Total</b>	3,3E-06	4,0E-05	4,3E-05


ENFANT DE 1 AN	Exposition externe (mSv)	Exposition interne (mSv)	Total (mSv)
Rejets d'effluents l'atmosphère	3,4E-06	5,1E-05	5,4E-05
Rejets liquides	6,5E-08	9,4E-06	9,5E-06
<b>Total</b>	3,4E-06	6,1E-05	6,4E-05

Les valeurs de doses calculées sont inférieures à :

- 1.10-04 mSv/an pour l'adulte
- 1.10-04 mSv/an pour l'enfant de 10 ans
- 1.10-04 mSv/an pour l'enfant de 1 an.

Les valeurs de doses calculées pour l'adulte, l'enfant de 10 ans et l'enfant de 1 an attribuables aux rejets d'effluents radioactifs de l'année 2019 sont plus de 10 000 fois inférieures à la limite d'exposition fixée à 1 mSv par an pour une personne du public par l'article R1 -11 du Code de la Santé Publique. L'ensemble des populations résidant de manière permanente ou temporaire autour du site est exposé à une dose efficace inférieure ou égale à la dose calculée pour le groupe de référence, présentée ci-dessus.

Par ailleurs, ces résultats sont cohérents avec ceux de l'étude d'impact de l'installation, dont les hypothèses et modalités de calcul restent pertinentes au regard des évolutions scientifiques. A titre de comparaison, la dose moyenne liée à la radioactivité naturelle en France est de l'ordre de 2,4 mSv par an.

	RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019		
FLA_STE	Référence : D454120007211	Indice : 00	Page 48/54

## 7. GESTION DES DECHETS

Comme toute activité industrielle la production d'électricité d'origine nucléaire génère des déchets dont des déchets conventionnels et radioactifs à gérer avec la plus grande rigueur.

Responsable légalement, industriellement et financièrement des déchets qu'il produit EDF a depuis l'entrée en service de ses premières centrales nucléaires mis en œuvre des procédés adaptés qui permettent de protéger efficacement l'environnement les populations les travailleurs et les générations futures contre les risques associés à ses déchets.

La démarche industrielle repose sur 4 principes :

- limiter les quantités produites et la nocivité des déchets ;
- trier par nature et niveau de radioactivité ;
- conditionner et préparer la gestion à long terme ;
- isoler les déchets de l'homme et de l'environnement.

Pour les installations nucléaires de base du CNPE de Flamanville, la limitation de la production des déchets se traduit par la réduction, pour atteindre des valeurs aussi basses que possible, du volume et de l'activité des déchets dès la phase d'achat de matériel ou de la prestation durant la phase de préparation des chantiers et lors de leur réalisation.

### 7.1. Les déchets radioactifs


Les modalités de gestion mises en œuvre visent notamment à ce que les déchets radioactifs n'aient aucune interaction avec les eaux nappes et cours d'eau et les sols. Les opérations de tri de conditionnement de préparation l'expédition s'effectuent dans des locaux dédiés et équipés de systèmes de collecte d'effluents éventuels.

Avant de sortir des bâtiments les déchets radioactifs bénéficient tous d'un conditionnement étanche qui constitue une barrière à la radioactivité et prévient tout transfert dans l'environnement conformément aux réglementations de transport interne et externe.

Les contrôles réalisés par les experts internes et les pouvoirs publics sont nombreux et menés en continu pour vérifier l'absence de contamination.

Les déchets conditionnés et contrôlés sont ensuite expédiés vers les filières de traitement ou de stockage définitif.

Les mesures prises pour limiter les effets de ces déchets sur la santé comptent parmi les objectifs visés par les dispositions mises en œuvre pour protéger la population et les intervenants des risques de la radioactivité. L'ensemble de ces dispositions constitue la radioprotection. Ainsi, pour protéger les personnes travaillant dans les centrales, et plus particulièrement les équipes chargées de la gestion des déchets radioactifs des mesures simples sont prises comme la mise en place d'un ou plusieurs écrans (murs et dalles de béton, parois en plomb, verres spéciaux chargés en plomb, eau des piscines etc. dont l'épaisseur est adaptée à la nature du rayonnement du déchet.

	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 49/54</b>

### 7.1.1. Les déchets radioactifs

Selon la durée de vie des éléments radioactifs contenus et le niveau d'activité radiologique qu'ils présentent les déchets sont classés en plusieurs catégories. On distingue les déchets « à vie courte » des déchets « à vie longue » en fonction de leur période (une période s'exprime en années, jours, minutes ou secondes. Elle quantifie le temps au bout duquel l'activité radioactive initiale du déchet est divisée par deux).

Tous les déchets dits « à vie courte » ont une période inférieure ou égale à 31 ans. Ils bénéficient de solutions de gestion industrielles définitives dans les centres spécialisés de l'Andra situés dans l'unité Morvilliers déchets de tr s fai le activité TF ou Soulaïnes (déchets de faible à moyenne activité à vie courte, FMAVC).

Ces déchets proviennent essentiellement :

- des systèmes de filtration (épuration du circuit primaire : filtres, résines, concentrats, boues...),
- des opérations de maintenance sur matériels : pompes, vannes...,
- des opérations d'entretien divers : vin les tissus gants...
- de certains travaux de déconstruction des centrales mises à l'arrêt définitif : gravats pi ces métalliques...).

Le conditionnement des déchets triés consiste à les enfermer dans des emballages ou contenants adaptés pour éviter toute dissémination de la radioactivité. On obtient alors des déchets conditionnés, appelés aussi « colis de déchets ». Sur les sites nucléaires, le choix du conditionnement dépend de plusieurs paramètres notamment du niveau d'activité, des dimensions du déchet et de l'aptitude au compactage, l'incinération et de la destination du colis. Ainsi, le conditionnement de ces déchets est effectué dans différents types d'emballages : coque ; fût ou caisson métallique ; fût plastique (PEHD : polyéthylène haute densité pour les déchets destinés à l'incinération dans l'installation Centraco big-bag ou casier).


Les progrès constants accomplis, tant au niveau de la conception des centrales que de la gestion du combustible et de l'exploitation des installations ont déjà permis de réduire les volumes de déchets à vie courte de façon significative. Ainsi, les volumes des déchets d'exploitation ont été divisés par trois depuis 19 production électrique équivalente.

Les déchets dits « à vie longue » ont une période supérieure à 31 ans. Ils sont générés :

- par le traitement du combustible nucléaire usé effectué dans l'usine ORANO de la Hague, dans la Manche,
- par la mise au rebut de certaines pièces métalliques issues des réacteurs,
- par la déconstruction des centrales d'ancienne génération.

Le remplacement de certains équipements du cœur des réacteurs actuellement en exploitation (« grappes » utilisées pour le réglage de la puissance, fourreaux d'instrumentation etc.) produit des déchets métalliques assemblés en technologie et en activité des structures d'assemblages de combustible il s'agit aussi de déchets « de moyenne activité à vie longue » (MAVL) qui sont entreposés dans les piscines de désactivation.

Le traitement des combustibles usés consiste à séparer les matières qui peuvent être valorisées et les déchets. Cette opération est réalisée dans les ateliers spécialisés situés dans l'usine ORANO de La Hague.

	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 50/54</b>

Après une utilisation en réacteur pendant quatre à cinq années, le combustible nucléaire contient encore 9 % d'uranium qui peut être recyclé pour produire de nouveaux assemblages de combustible. Les 4 % restants (les « cendres » de la combustion nucléaire) constituent les déchets ultimes qui sont vitrifiés et coulés dans des conteneurs en acier inoxydable : ce sont des déchets « de haute activité à vie longue (HAVL) ». Les parties métalliques des assemblages sont compactées et conditionnées dans des conteneurs en acier inoxydable qui sont entreposés dans l'usine précitée : ce sont des déchets de moyenne activité à vie longue (MAVL) ».


Depuis la mise en service du parc nucléaire d'EDF et à production énergétique équivalente, l'amélioration continue de l'efficacité énergétique du combustible a permis de réduire de 2 la quantité de combustible consommée chaque année. Ce gain a permis de réduire dans les mêmes proportions la production de déchets issus des structures métalliques des assemblages de combustible.

La déconstruction produit également des déchets de catégorie similaire. Enfin, les empilements de graphite des anciens réacteurs dont la déconstruction est programmée généreront des déchets « de faible activité à vie longue (FAVL) ».

En ce qui concerne les déchets de haute et moyenne activité « à vie longue », la solution industrielle de gestion à long terme retenue par la loi du 28 juin 2006 est celle du stockage géologique (projet Cigéo, en cours de conception). Les déchets déjà existants sont pour le moment entreposés en toute sûreté sur leur lieu de production dans l'attente de la mise en service de l'installation ICEDA (Installation de Conditionnement et d'Entreposage des Déchets Activés).


Le tableau ci-dessous présente les différentes catégories de déchets les niveaux d'activité et les conditionnements utilisés.

Types déchet	Niveau d'activité	Durée de vie	Classification	Conditionnement
Filtres d'eau et résines primaires	Faible et Moyenne	Courte	FMA-VC (faible et moyenne activité à vie courte)	Fûts, coques
Filtres d'air	Très faible, Faible et Moyenne		TFA (très faible activité), FMA-VC	Casiers, big-bags, fûts, coques, caissons
Résines secondaires				
Concentrats, boues				
Pièces métalliques				
Matières plastiques, cellulosiques				
Déchets non métalliques (gravats...)				
Déchets graphite	Faible	Longue	FA-VL (faible activité à vie longue)	Entreposage sur site
Pièces métalliques et autres déchets actives	Moyenne		MA-VL (moyenne activité à vie longue)	Entreposage sur site (en piscine de refroidissement pour les grappes et autres déchets actives REP)

	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 51/54</b>

### 7.1.2. Le transport des déchets

#### DE LA CENTRALE AUX CENTRES DE TRAITEMENT ET DE STOCKAGE




**Figure 6 - Transport des déchets radioactifs (Source : EDF)**

### 7.1.3. Les quantités de déchets entreposés au 31/12/2019

Le tableau suivant présente les quantités de déchets en attente de conditionnement au 31 décembre 2019 pour les deux réacteurs en fonctionnement du CNPE de Flamanville.

Catégorie déchet	Quantité entreposée au 31/12/2019	Commentaires
TFA	141,914 tonnes	En conteneur sur l'aire TF
FMAVC (Liquides)	21,226 tonnes	Effluents du lessivage chimique, huiles, solvants
FMAVC (Solides)	113,832 tonnes	Localisation Bâtiment des Auxiliaires Nucléaire et Bâtiment Auxiliaire de Conditionnement (BAC)
FAVL	NC	Sans objet
MAVL	135 objets	Concerne les grappes et les étuis dans les piscines de désactivation (déchets technologiques, galette inox, bloc béton et chemise graphite)



	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 52/54</b>

Le tableau suivant présente les quantités de déchets conditionnés en attente d'expédition au 31 décembre 2019 pour les deux réacteurs en fonctionnement du CNPE de Flamanville.

Catégorie déchet	Quantité entreposée au 31/12/2019	Type d'emballage
TFA	141 colis	Tous types d'emballages confondus
FMAVC (Solides)	825 colis	Coques béton, fûts (métalliques, PEHD) et autres (caissons, pièces massives)

Le tableau suivant présente le nombre de colis évacués et les sites d'entreposage en 2019 pour les deux réacteurs en fonctionnement du CNPE de Flamanville.

Site destinataire	Nombre de colis évacués
Cires à Morvilliers	32
CSA à Soullaines	706
Centraco à Marcoule	3 263

En 2019, 4 001 colis ont été évacués vers les différents sites de traitement ou de stockage appropriés (Centraco et Andra).


## 7.2. Les déchets non radioactifs

Conformément à l'arrêté INB et la décision SN 201 -DC-0508, les INB établissent et gèrent un plan de zonage déchets, qui vise à distinguer :

- les déchets conventionnels DC d'une part l'intérieur desuelles les déchets produits ne sont ni contaminés ou activés ni susceptibles de l'être
- les déchets production possible de déchets nucléaires PPDN d'autre part l'intérieur desuelles les déchets produits sont contaminés activés ou susceptibles de l'être.

Les déchets conventionnels produits par les INB sont ceux issus de ZDC et sont classés en 3 catégories :

- les déchets inertes (DI), qui ne contiennent aucune trace de substances toxiques ou dangereuses, et ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante pour l'environnement déchets minéraux verre débris terres et gravats
- les déchets non dangereux non inertes, qui ne présentent aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux (gants, plastiques, déchets métalliques, papier/carton, caoutchouc, bois, câbles électriques)
- les déchets dangereux (DD) qui contiennent des substances dangereuses ou toxiques, ou sont souillés par de telles substances (accumulateurs au plomb, boues/terres marquées aux hydrocarbures, résines, peintures, piles, néons, déchets inertes et industriels banals souillés, déchets amiantifères, aérosols).

	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 53/54</b>

Le tableau ci-dessous présente les quantités de déchets conventionnels produites en 2019 par le CNPE de Flamanville.

Quantités 2019 en tonnes	Déchets dangereux		Déchets non dangereux non inertes		Déchets inertes		Total	
	Produits	Valorisés	Produits	Valorisés	Produits	Valorisés	Produits	Valorisés
FLA 1-2	289,41	273,5	1034,64	913,17	814,5	814,5	2138,55	2001,17
FLA 3	2310	1826	331	224	1377	1377	4017,74	3427

Les déchets conventionnels sont gérés conformément aux principes définis dans la directive cadre sur les déchets :


- réduire leur production et leur dangerosité par une gestion optimisée,
- favoriser le recyclage et la valorisation.

La production de déchets inertes a été historiquement consécutée en 2019 du fait d'importants chantiers en particulier les chantiers de modifications post Fukushima et l'aménagement de parkings ou bâtiments tertiaires. Les productions de déchets dangereux et de déchets non dangereux non internes restent relativement stables.

De nombreuses actions sont mises en œuvre par EDF pour en optimiser la gestion afin notamment d'en limiter les volumes et les effets sur la santé et l'environnement. Parmi celles-ci, peuvent être citées :

- la création en 2007 du Groupe Déchets Economie Circulaire chargé d'animer la gestion des déchets conventionnels pour l'ensemble des entités d'EDF. Ce groupe qui s'inscrit dans le cadre du Système de Management Environnemental certifié ISO 14001 d'EDF est composé de représentants des Divisions/Métiers des différentes Directions productrices de déchets. Ses principales missions consistent à apporter de la cohérence en proposant des règles et outils de référence aux entités productrices de déchets,
- les entités productrices de déchets conventionnels disposent d'un outil informatique qui permet en particulier de maîtriser les inventaires de déchets et leurs voies de gestion,
- la définition depuis 2007 d'un objectif de valorisation pour l'ensemble des déchets valorisables. Cet objectif est actuellement fixé à 90 %,
- la prise en compte de la gestion des déchets dans les contrats de gestion des sites,
- la mise en place de structures opérationnelles assurant la coordination et la sensibilisation à la gestion des déchets de l'ensemble des métiers,
- la création de stages de formation spécifiques « gestion des déchets conventionnels »,
- le recensement annuel des actions de prévention de production des déchets.

En 2019, les deux unités de production du CNPE de Flamanville 1-2 ainsi que Flamanville 3 ont produit 6 156,55 tonnes de déchets conventionnels : 88,17 % de ces déchets ont été valorisés ou recyclés.

	<b>RAPPORT ANNUEL ENVIRONNEMENT 2019</b>		
<b>FLA_STE</b>	<b>Référence : D454120007211</b>	<b>Indice : 00</b>	<b>Page 54/54</b>

## ABREVIATIONS

ANDRA	Agence Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs
ASN	Autorité Sûreté Nucléaire
CNPE	Centre Nucléaire de Production d'Electricité
COT	Carbone Organique Total
DBO5	Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours
DCO	Demande Chimique en Oxygène
DUS	Diesel d' Itime Secours
EBA	Ventilation de balayage en circuit ouvert tranche à l'arrêt
ESE	Evènement Significatif Environnement
FMA	Faible Moyenne Activité
ICPE	Installations Classées pour la Protection de l'Environnement
INB	Installation Nucléaire de Base
IRSN	Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
ISO	International Standard Organization
KRT	Chaîne de mesure de radioactivité
MES	Matières En Suspension
PA	Produit d' ctivation
PF	Produit de Fission
REX	Retour d'Expérience
SME	Système de Management de l'Environnement
SMP	Station Multi Paramètres
TAC	Turbine à Combustion
TEU	Traitement des Effluents Usés
TFA	Très Faible Activité
THE	Très Haute Efficacité
UFC	Unité Formant Colonie