

INSPECTION DU 25 NOVEMBRE 2020

**RELATIVE AU PROJET « RCD » DU
SILO HAO SOC**

SUJETS ABORDÉS PENDANT L'INSPECTION

- **Avancement global du projet**
- **Planning en vigueur, prévisions et difficultés rencontrées**
- **Avancement et déroulement des essais**
- **Focus sur les essais du pont procédé, de la cellule de cimentation et de la cellule de reprise**
- **Organisation, gréement des équipes projet**
- **Visite des installations**



PRINCIPAUX CONSTATS OPÉRÉS PENDANT L'INSPECTION



- Bonne traçabilité concernant la réalisation des essais.



- Retard important pris par rapport au planning initial, lié partiellement à la crise du COVID, mais surtout à des modifications matérielles et à des reprises d'essais (marge correspondante sous-estimée).

- Déchets encombrants à reprendre dans les locaux attenants au hall 127-3



- Dysfonctionnements observés relatifs aux appareils de contrôle radiologique en sortie de zone et à une borne « dosicard » (accès en zone contrôlée).