

# MODIFICATIONS TEMPORAIRES DES RÈGLES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION ACCORDÉES DANS LE CADRE DU REDÉMARRAGE DU RÉACTEUR 2

---

CLI Flamanville  
AG du 04/02/2021

## MODIFICATIONS TEMPORAIRES DES RÈGLES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION ACCORDÉES DANS LE CADRE DU REDÉMARRAGE DU RÉACTEUR 2

Les modifications notables des installations nucléaires de base sont régies par le code de l'environnement (notamment les articles L. 593-15 et R. 593-55 à R. 593-58).

L'ASN a précisé un certain nombre de critères relatifs à ces modifications (décision n° 2017-DC-0592 de l'autorité de sûreté nucléaire). D'une manière générale, les modifications des règles générales d'exploitation sont considérées comme des modifications notables soumises à autorisation par l'ASN.

Pour rappel : Les règles générales d'exploitation sont un recueil de règles approuvées par l'ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation et les prescriptions de conduite associées.

## MODIFICATIONS TEMPORAIRES DES RÈGLES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION ACCORDÉES DANS LE CADRE DU REDÉMARRAGE DU RÉACTEUR 2

Dans le cadre du redémarrage du réacteur 2 de Flamanville, deux modifications ont été demandées par l'exploitant :

- modification temporaire du chapitre III des règles générales d'exploitation concernant la prise en compte des critères dynamiques de fuite primaire /secondaire de l'évènement RCP3 ter durant le démarrage du réacteur 2 suite à l'arrêt pour visite décennale 2VD23 ;
- modification temporaire du chapitre X des règles générales d'exploitation pour la montée en puissance du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Flamanville.

L'IRSN a été saisie par l'ASN pour se positionner sur l'acceptabilité des demandes du point de vue de la sûreté.

