

# **INSPECTION RENFORCEE INCENDIE**

---

## **DES 12 ET 13 OCTOBRE 2021**

---

# INSPECTION RENFORCEE INCENDIE

**Cette inspection a été réalisée dans le cadre d'une campagne nationale d'inspections sur le thème de la maîtrise du risque liés à l'incendie et la conformité à la décision n° 2014-DC-0417 (\*).**

Organisation particulière par rapport aux inspections courantes, avec une équipe d'inspection composée de 8 inspecteurs (division de Caen et directions de l'ASN).

Durant l'inspection des 12 et 13 octobre 2021 (1,5 jours), 2 équipes ont été constituées pour contrôler les thèmes suivants:

- l'organisation du site pour la maîtrise des risques liés à l'incendie ;
- la prévention des départs de feu et la limitation de leurs conséquences éventuelles ;
- la détection et l'extinction rapide des départs de feu ;
- la réalisation d'un exercice simulant un départ de feu.

# INSPECTION RENFORCEE INCENDIE

**Au vu de cet examen par sondage, les inspecteurs considèrent que l'organisation définie et mise en œuvre sur la centrale nucléaire de Flamanville concernant la thématique de la maîtrise des risques liés à l'incendie apparaît perfectible.**

Les inspecteurs ont noté positivement :

- La disponibilité des agents le jour de l'inspection ;
- La profondeur des revues annuelles de pilotage, malgré un suivi à améliorer ;
- Le déploiement d'un outil pour prévoir la charge calorifique admissible dans les locaux ;
- La mise en œuvre des moyens d'extinction lors de l'exercice.

# INSPECTION RENFORCEE INCENDIE

Néanmoins, les constats suivants ont été relevés par les inspecteurs :

- La nécessité de **remettre en conformité plusieurs poteaux incendie** du réseau de défense extérieur contre l'incendie et d'améliorer significativement leur suivi ;
- Des lacunes vis-à-vis de la **prévention des risque liés à l'incendie lors de l'exécution d'un chantier** de réfection d'un toit de bâtiment ;
- **De nombreuses non-conformités d'aires de stockage** (absence de contrôle périodique, non respect de la charge calorifique maximale...) et un suivi d'ensemble à améliorer ;
- **Le non-respect de règles particulières associées aux volumes de feu à forts enjeux incendie** (présence de charge calorifique dans des locaux à sensibles) ;
- L'amélioration de différents documents et la nécessité de renforcer **les formations des agents à l'intervention et à la lutte contre l'incendie.**

# INSPECTION RENFORCEE INCENDIE

L'exploitant a fait part de ses observations à l'ASN le 28 janvier 2022. **Ces réponses sont toujours en cours d'instruction.**

Néanmoins, EDF a fait part d'un certain nombre **d'actions réactives** suites au constat des inspecteurs, jugées satisfaisantes par l'ASN :

- Remise en conformité immédiate du chantier de réfection d'un toit et surveillance adaptée ;
- Traitement des situations d'entreposage non-conformes.

**Dans l'analyse des réponses de l'exploitant, l'ASN sera vigilante aux modifications organisationnelles permettant d'empêcher le renouvellement d'écarts similaires.**

