

DEMANDE DE MODIFICATION DE L'AUTORISATION DE MISE EN SERVICE ET DE L'UTILISATION DE LA CUVE

CLI DE FLAMANVILLE

LE CONTEXTE

- La mise en service de la cuve de l'EPR est autorisée par la décision de l'ASN n°2018-DC-0643 ;
- L'article 1^{er} de cette décision dispose que l'utilisation du couvercle actuel de cette cuve n'est pas autorisée au-delà du 31 décembre 2024 ;
- Framatome a demandé le 22 décembre 2022 un report de la date de remplacement du couvercle, à l'issue du premier arrêt (dit VC1) ;
- Cette demande est justifiée par la volonté de ne pas interrompre le premier cycle de fonctionnement ;

L'INSTRUCTION

- L'instruction de cette demande suit les mêmes étapes que celle de la décision n° 2018-DC-0643 ;
- Il y aura donc, avant la décision prise par le collège de l'ASN consultation de différents comités ou commissions
 - Sous-commission permanente des appareils à pression (SCPAP) ;
 - Conseil supérieur de prévention des risques technologiques (CSPRT) ;
- Il y aura également une consultation du public sur le projet de décision de l'ASN ;

