

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CLI AUPRÈS DU CENTRE DE STOCKAGE DE LA MANCHE

DU 4 DÉCEMBRE 2023

INSPECTION DU 18 JUILLET 2023

Inspection sur le thème « visite générale »

Lors de cette inspection annoncée, les inspecteurs se sont rendus dans les principaux locaux du centre et ils ont examiné par sondage le respect des engagements pris par l'exploitant, les suites données aux observations de l'ASN et la rigueur dans la gestion des écarts.

Au regard des éléments examinés lors de l'inspection, l'ASN considère que la situation est globalement satisfaisante.

A l'issue de l'inspection, l'ASN a noté :

- Les résultats de la surveillance de l'environnement du centre sont tracés et interprétés,
- L'exploitant a d'ores-et-déjà mis en place une organisation pour décliner les engagements pris dans le cadre du réexamen, dont l'instruction est en cours de finalisation,
- Les observations formulées par l'ASN sont traitées.

INSPECTION DU 18 JUILLET 2023

Inspection sur le thème « visite générale »

Par contre, l'ASN a relevé les constats ponctuels ci-dessous susceptibles de constituer des signaux faibles relatifs à la nécessité de jouvence de certains équipements ou à la robustesse de certaines vérifications :

- inétanchéité du dispositif de dérivation des eaux de drainage de la couverture,
- resserrage incomplet d'un débitmètre raccordé au réseau séparatif gravitaire enterré,
- présence d'une couche de calcite localisée sur l'une des canalisations associées au bac du réseau séparatif (BRS) n°38, non détectée lors des vérifications périodiques,
- date d'étalonnage dépassée pour l'un des appareils utilisés pour le contrôle périodique d'un préleveur radon,
- report de plusieurs échéances de traitement de fiches d'actions et de progrès associées aux traitements d'écarts.



Suivez l'ASN sur :  Twitter  Facebook  LinkedIn  YouTube