

2. Événements significatifs (niveau 0 ou 1) sur **FLA3** depuis la dernière AG de CLI

Retrouvez les détails des événements significatifs sur le site internet du CNPE de Flamanville 3, dans la [rubrique actualités réglementaires](#).

Sûreté

Une vigilance permanente, en toute transparence

EDF, en tant qu'industriel responsable, assure l'exploitation de la centrale nucléaire de Flamanville avec la plus grande vigilance. Encadrée par une réglementation très stricte, la sécurité de la centrale est réexaminée en permanence et fait l'objet d'un suivi et contrôle quotidien.

Consulter les informations réglementaires

Les actualités de la centrale nucléaire de Flamanville 3 (EPR) →

Mis à jour le 20/04/2025 Reconnexion au réseau électrique de Flamanville 3 après un arrêt pour maintenance → Exploitation	Publié le 15/04/2025 Actualités réglementaires du réacteur n°3 de Flamanville – mars 2025 → Événement sûreté Événement radioprotection	Publié le 05/03/2025 Actualités réglementaires du réacteur n°3 de Flamanville – février 2025 → Événement sûreté	Publié le 17/02/2025 Actualités réglementaires du réacteur n°3 de Flamanville – janvier 2025 → Événement sûreté Événement environnement
---	---	---	--

2. Événements significatifs (niveau 0) sur **FLA3** déclarés depuis la dernière AG

- **ESS : événement significatif sûreté**

21/03/25 – Déclaration d'un événement significatif sûreté (ESS) en raison de l'injection non maîtrisée d'1,4m3 d'eau dans le générateur de vapeur n°2 lors du démarrage d'une pompe du système d'alimentation de secours

26/03/25 – Déclaration d'un événement significatif sûreté (ESS) en raison du démarrage d'un groupe motopompe primaire (GMPP) simultanément à l'indisponibilité du système de secours du refroidissement des barrières thermiques des GMPP

26/03/25 – Déclaration d'un événement significatif sûreté (ESS) en raison d'un dépassement de seuil de pression dans le circuit primaire pendant 44 secondes

03/04/25 – Déclaration d'un événement significatif sûreté (ESS) en raison du non-respect d'une mesure conservative relative à la disponibilité du circuit de réfrigération du circuit primaire (RRI)

09/04/25 – Déclaration d'un événement significatif sûreté (ESS) en raison du repli du réacteur suite à la perte de disponibilité de deux soupapes du pressuriseur

- **ESR : événement significatif radioprotection**

19/03/25 – Déclaration d'un événement significatif radioprotection (ESR) en raison du non-port de dosimètre opérationnel lors d'une activité en zone contrôlée

- **ESE : événement significatif environnement**

04/04/25 – Déclaration d'un événement significatif environnement (ESE) en raison de l'émission ponctuelle de fluide frigorigène supérieure ou égale à 100 kg.