

11 DÉCEMBRE 2025

CSM - INSPECTIONS ASNR 2025

CSM - INSPECTIONS RÉALISÉES EN 2025 (1/3)

Inspection (INSSN-CAE-2025-0093) du 13 mars 2025

Thème « visite générale » : examen par sondage des modifications et travaux, des résultats de mesure à la suite de l'inspection du 29 novembre 2024, de l'avancement du plan d'actions associé au réexamen et de la gestion des écarts.

A l'issue, l'ASNR n'a pas relevé d'écart à la surveillance du centre et de son environnement.

L'ASNR a toutefois formulé des demandes relatives à :

- La mise à jour du référentiel de sûreté du centre, à la suite de la dernière mise à jour du rapport de sûreté ;
- La prise en compte de certaines observations issues de visites techniques.

(réponse de l'Andra transmise le 14 mai 2025 : engagement de mise à jour du référentiel et prise en compte des observations dans le prochain cahier des charges de réparation des ouvrages de génie civil)

CSM - INSPECTIONS RÉALISÉES EN 2025 (2/3)

Inspection (INSSN-CAE-2025-0094) du 17 juillet 2025

Thème «maîtrise du risque d'incendie» : examen par sondage du référentiel documentaire et des consignes opérationnelles liées à l'incendie, des opérations de maintenance et de la maîtrise des charges calorifiques. Ils ont également fait procéder à un essai de mise en place d'un obturateur sur un exutoire d'une chambre de drainage.

A l'issue, l'ASNR considère que l'organisation mise en place pour la maîtrise du risque incendie est perfectible et nécessite la mise en place d'un plan d'actions interne. L'ASNR a formulé des demandes relatives à :

- La mise à jour du référentiel opérationnel de maîtrise du risque incendie ;
- Les besoins et modes de gestion du réseau d'eau incendie ;

CSM - INSPECTIONS RÉALISÉES EN 2025 (3/3)

Inspection (INSSN-CAE-2025-0094) du 17 juillet 2025

Suite des demandes de l'ASNR relatives :

- Aux contrôles périodiques d'un RIA (robinet incendie armé) ;
- À l'amélioration du balisage en local des accès aux bâtiments et au bon dégagement des allées de circulation potentielle des équipes d'intervention ;
- Au bon renouvellement des formations à l'utilisation des extincteurs de certains personnels ;
- À la bonne gestion des charges calorifiques, notamment au bâtiment des bassins.

(réponse de l'Andra transmise le 23 septembre 2025 : un plan d'action est prévu pour traiter l'ensemble des demandes de l'ASNR)



ASNR Autorité de
sûreté nucléaire
et de radioprotection