

9 JUIN 2026

AG CLI DU CSM EVALUATION DE L'ASNR AU TITRE DE L'ANNÉE 2025

01

INSPECTIONS

INSPECTIONS EN 2025

L'ASNR A RÉALISÉ 2 INSPECTIONS EN 2025:

- 13/03/2025: Visite générale de l'installation
- 17/07/2025: Visite générale et maîtrise du risque incendie

INSPECTION GÉNÉRALE DU 13/03/2025

► Thème de l'inspection

- Inspection « générale » du site (pas de thèmes particuliers prédéterminés). Des points spécifiques ont été faits sur :
 - Le cadre réglementaire et la mise en œuvre des principaux travaux engagés ou prévus par l'exploitant.
 - Les résultats d'analyses obtenus à la suite de l'inspection avec prélèvements réalisées en novembre 2024.
 - Le plan d'actions issu du réexamen périodique du CSM et la gestion des écarts.
- Les inspecteurs ont également visité la station de surveillance de l'environnement, le bâtiment des bassins ainsi que la galerie des réseaux séparatifs gravitaires enterrés.

► Bilan de l'inspection

- Aucun écart n'a été signalé à la surveillance du centre et de son environnement.
- Demande de mise à jour du référentiel de sûreté du centre :
 - Une modification du rapport de sûreté a été approuvée en 2022 par l'ASNR : cette modification concerne la méthodologie de certaines études ainsi que les hypothèses ou démarches utilisées, en lien avec le retour d'expérience issu du réexamen de 2019. Cette modification concernait également la liste des EIP/AIP (équipements/activités importants pour la protection des intérêts protégés).
 - Cette modification du RdS a un impact sur le Plan d'Urgence Interne, les Règles Générales d'Exploitation et la liste des EIP/AIP. Il convient donc de prendre en compte ces modifications dans ces référentiels.

INSPECTION MAÎTRISE DU RISQUE INCENDIE DU 17/07/2025

► Thème de l'inspection

- Inspection centrée sur la maîtrise du risque incendie. Les sujets examinés ont été :
 - la documentation relative à ce risque et sa maîtrise.
 - l'état des matériels dédiés et de la prise en compte du risque incendie dans les différents locaux de l'installation (station de contrôle atmosphérique, bâtiment des bassins, galerie RSGE, une chambre de drainage).
- Réalisation d'un essai de mise en place d'un obturateur permettant de limiter l'apport d'air au stockage.

► Bilan de l'inspection

- L'organisation mise en œuvre pour assurer le respect des dispositions de maîtrise du risque d'incendie est perfectible.
- Plusieurs demandes de l'ASNR, avec une nécessité d'une vision globale sur la thématique, dont :
 - Mise à jour du référentiel opérationnel de maîtrise du risque incendie
 - Réinterrogation sur les besoins et la provenance de l'apport d'eau en cas d'incendie (utilisation d'un fourgon, bornes incendie du réseau public,...)
- Cette inspection a conduit à la déclaration d'un évènement intéressant portant sur l'absence de contrôle périodique d'un Robinet d'Incendie Armé

02

EVÈNEMENTS DÉCLARÉS

ÉVÈNEMENTS EN 2025

Évènement significatif

Aucun évènement significatif déclaré

Évènement intéressant

10/10/2025: Déclaration d'un évènement intéressant pour la sûreté concernant le défaut de contrôle périodique du bon fonctionnement d'un robinet d'incendie armé (RIA)

03

EVALUATION SYNTHÉTIQUE

CONCLUSION

Au titre de l'année 2025, l'ASNR considère que l'organisation définie et mise en œuvre pour l'exploitation des installations du CSM est globalement satisfaisante en termes de sûreté, de radioprotection et de surveillance de l'environnement.

L'exploitant devra toutefois finaliser la mise en cohérence du référentiel de sûreté dans la continuité du réexamen périodique de l'installation, et plus spécifiquement réinterroger l'organisation mise en œuvre pour assurer le respect des dispositions de maîtrise du risque d'incendie.



ASNR

Autorité de
sûreté nucléaire
et de radioprotection